



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр. Раднево

Изх. № ЛМ-04-1171
30.04 2019 г.
сбп Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

по обществена поръчка с предмет: „Доставка на арматурна мрежа и стомана“ – реф.№ КС 15-2017-05, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на нелегирана листова и профилна стомана“ – реф.№ КС 15/2017г.

На основание т.1.9 от Указанията за подготовка на първоначална оферта за възлагане на обществена поръчка, обявена чрез квалификационна система, Ви даваме следното разяснение:

Въпрос №1

1. В техническата спецификация на позиция 1 „Мрежа арматурна заварена ф4 - 20/20см“ – каква трябва да бъде арматурната стомана – периодичен профил или гладко бетонно желязо?
2. В техническата спецификация на позиция 2 „Мрежа арматурна заварена ф5 - 20/20см“ – каква трябва да бъде арматурната стомана – периодичен профил или гладко бетонно желязо?
3. В техническата спецификация на позиция 3 „Мрежа арматурна заварена ф6 - 20/20см“ – каква трябва да бъде арматурната стомана – периодичен профил или гладко бетонно желязо?
4. В техническата спецификация на позиция 4 „Мрежа арматурна заварена ф8 - 20/20см“ – каква трябва да бъде арматурната стомана – периодичен профил или гладко бетонно желязо?

Отговор на въпрос №1

1. Мрежа арматурна заварена Ф4 -20/20 см“ – да бъде от гладко бетонно желязо.
2. Мрежа арматурна заварена Ф5 -20/20 см“ – да бъде от гладко бетонно желязо.
3. Мрежа арматурна заварена Ф6 -20/20 см“ – да бъде от гладко бетонно желязо.
4. Мрежа арматурна заварена Ф8 -20/20 см“ – да бъде от гладко бетонно желязо.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълни

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

