



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Приложение №1



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на втечен въглеводороден газ – смес от Пропан и Бутан марка „Б““
– РЕФ.№ 35...../2019.....
(Доставка на стоки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на втечен въглеводороден газ – смес от Пропан и Бутан марка „Б“

Количество

SAP №	Наименование	Количество в литри
11000000021	Газ пропан бутан марка „Б“	1 816 942

Описаното количество втечен въглеводороден газ е ориентировъчен, като Възложителят не е длъжен да закупи цялото договорено количество.

Мястото на доставка и процентно разпределение по квоти.

- рудник „Трояново-1“ с. Трояново; - 25%
- рудник „Трояново-север“ с. Ковачево; - 45%
- рудник „Трояново-3“ с. Медникарово; - 30%

Възложителя запазва правото да преразпределя количествата между поделенията си в рамките на общото количество на договора.

2. Срок на изпълнение на договора :

48 (четиридесет и осем) месеца или до достигане на общото количество на договора.

При достигане на общото количество договора се прекратява.

Договорът влиза в сила от датата на подписване.

Начин на изпълнение:

Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя от съответния рудник.

Заявката се подава по факс или с писмо (с обратна разписка) от Купувача – месечна

заявка от всеки рудник.

Възложителя си запазва правото да не заявява цялото количество по договора, като не носи отговорност за това.

3. Предназначение или условия на работа

Втечненият въглеводороден газ – смес от Пропан и Бутан марка „Б“ се използва за гориво от всички автомобили оборудвани с автомобилни газови уредби (АГУ) работещи в дружеството.

4. Технически изисквания

Да инсталира в трите обекта (Рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-север“, рудник „Трояново-3“) в района на бензиностанциите собствени сертифицирани и фискализирани модулни газостанции (резервоар, газколонка и др.) които да отговарят на изискванията на наредба № Iz-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за

осигуряване на безопасност при пожар. Срок на монтаж и въвеждане в експлоатация на газостанциите е до 10 работни дни от датата на подписане на договор с Изпълнителя.

Обслужването на мобилните модулни газостанции се осъществява от персонал на Възложителя.

Изисквания към технологията на изпълнението:

-Автомобилните газоснабдителни станции (АГС) да отговарят както Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и приложение №1 (Втечнени въглеводородни газови смеси), раздел VI (Автомобилни газоснабдителни станции) и допълнителната разпоредба (по смисъла на наредбата за автомобилна газоснабдителна станция)

-Автомобилните газоснабдителни станции (АГС) да отговарят на изискванията на НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004г.)

-Да се представят документи, удостоверяващи актуална регистрация от орган за технически надзор на АГС.

5.Опаковка, маркировка, етикетиране

-вид на опаковката – наливно в цистерни.

6.Стандарт/и на които да отговарят:

Втечнените въглеводородни газове - смес от пропан и бутан марка „Б” да бъдат с физико-химически показатели в съответствие с БДС EN 589:2008+A1:2012, FTS 1.6:2001 (или еквивалентни).

7.Изисквания относно рекламирации и отстраняване на дефекти и др.

Изпълнителят носи пълна отговорност за качеството на доставяните втечнени въглеводородни газове и за съответствието им по описаните стандарти.

Възложителят може да извърши контрол върху качеството на стоката, което се удостоверява с документи от независима лицензирана организация.

При констатиране на повече от 3 (три) нарушения в химичния състав, Възложителят има право да прекрати договора за доставка.

При рекламирации, срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 24 часа от предявяване на рекламирация от Възложителя.

При рекламирации, Изпълнителят заменя рекламираното гориво с ново, изцяло за своя сметка в срок до 24 часа след датата на подписане на протокола за рекламирацията.

9.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Експедиционна бележка на продавача;
- Информационен лист за безопасност – заверено копие на български език, който да съпровожда всяка доставка.

- Доставката да бъде придружена с необходимите документи, гарантиращи качеството на Пропан и Бутан марка „Б”, екологични изисквания за токсичност / съгласно „REACH”/или еквивалент

- анализно свидетелство за съответната доставка, съдържащо информация за параметрите на доставяното гориво - тегло, плътност и др.;

- фактура - оригинал;

- заверено копие от официалния ценоразпис на „Лукойл България” ЕООД, площадка „Лукойл Нефтохим” АД, към датата на доставка на втечен въглеводороден газ - смес от Пропан и Бутан марка „Б”.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Главен инж. ~~минен~~ - технология и анализи

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Минко Донев
Р-л отдел ПТ