



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 1105042540

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
гр. Раднево
Их. № 225-04-1485
10.06. 2019 г.
обл. Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции“ - реф. №33/2019г.

Въпрос №1

„Таблица 1 електродвигатели със захранващо напрежение до 690V позиция 13 – Какъв е типът на токоприемното устройство?“

Отговор №1

Типът на токоприемното устройство е контактни пръстени.

Въпрос №2

„Таблица 2 електродвигатели със захранващо напрежение до 6000V позиция 11 – Какъв е типът на токоприемното устройство?“

Отговор №2

Типът на токоприемното устройство е контактни пръстени.

Въпрос №3

„Бихте ли ни предоставили информация за типа на електродвигателите по съответните групи?“

Отговор №3

Типът на електродвигателите по съответните групи е асинхронни електродвигатели с навит ротор.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

