



## РАЗЯСНЕНИЕ

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни асинхронни ел. двигатели с навит ротор 6 KV, 560 KW, за задвижване на задвижваща станция 3x560 KW” - реф. № 29/2015 г. – ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

**Въпрос:** „Съгласно техническата спецификация клемните кутии за статорните и роторните изводи трябва да осигуряват възможност за ляв и десет монтаж, съгласно чертеж № 1. Има ли детайлен чертеж? Моля, изпратете ако има такъв.“

**Отговор:** Клемните кутии за статорните и роторните изводи, трябва да осигуряват възможност за ляв и десет монтаж. Възложителят е представил чертеж №1 на който е показано разположението на клемните кутии и не разполага с детайлен чертеж на същите.

**Въпрос:** „В каква среда ще работи двигателя – взривоопасна, прах и други замърсявания. Моля специфицирайте зоната на опасност и IP-то на двигателя (за вътрешен или външен монтаж е ел. двигателя).“

**Отговор:** Двигателите да бъдат за открит монтаж, ще работят в силно запрашена среда, IP  $\geq 54$ .

**Въпрос:** „Съгласно техническата спецификация токоприемното устройство на всеки двигател да е с принудително охлаждане. В тази връзка, моля посочете начина на охлаждане и на основния двигател (ротор и статор) – принудително въздушно, водно или някакъв друг тип охлаждане?“

**Отговор:** Двигателят е с въздушно охлаждане.

**Въпрос:** „Посочете границата на регулиране на скоростта на ел. двигателя или скоростта ще се регулира само за времето на плавен пуск и стоп на ел. двигателя без регулиране по време на нормална работа. Колко е времето за нормално стартиране на ел. двигателя (плавно степенно с превключване на съответните роторни съпротивления)? Моля пояснете.“

**Отговор:** Скоростта се променя само по време на пусковия процес. Плавния пуск на двигателя се осъществява в рамките до 120 секунди.

**Въпрос:** „В Приложение № 4 следва да се представят Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в обявлението под формата на: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с



*посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Тъй като нямаме доставени този тип двигатели, може ли да представим списък с доставени асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор. В тази връзка: 1. Има ли изискване доставените двигатели да бъдат с определена мощност и напрежение, за да бъде уважена съответната референция. 2. Може ли да се допусне участие само с представена 1 референция за изпълнена доставка през последните 3 години.“*

**Отговор:** Възложителят ще приеме удостоверение за извършена доставка на трифазни асинхронни двигатели средно напрежение с навит ротор. Възложителят не изисква представяне на определен брой реализирани доставки.

**АНДОН АНДОНОВ -**  
**Изпълнителен директор**

