



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
T 1300012840

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА НН” – РЕФ.№ 52.12019-ПС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SIEMENS или еквивалент.

| № | SAP № | Наименование | Мерна единица | Количество |
|----|-------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1 | | Контактор 3RT2024-1AP00 SIEMENS | Бр. | 2 |
| 2 | | Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS | Бр. | 2 |
| 3 | | Контактор 3RT2025-1AP00 SIEMENS | Бр. | 6 |
| 4 | | Контактор 3RT2037-1AP04 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 5 | | Контактор 3RT2015-1AP04-3MA0 SIEMENS | Бр. | 52 |
| 6 | | Контактор 3RT2015-1AP01 SIEMENS | Бр. | 7 |
| 7 | | Контактор 3RT1054-6AP36 SIEMENS | Бр. | 3 |
| 8 | | Контактор 3RT1055-6AP36 SIEMENS | Бр. | 10 |
| 9 | | Контактор 3RT2026-1AP00 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 10 | | Контактор 3RT1076-6AP36 SIEMENS | Бр. | 14 |
| 11 | | Контактор 3RH2122-1BM40 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 12 | | Контактор 3RT1056-6AP36 SIEMENS | Бр. | 5 |
| 13 | | Контактор 3RT2045-1AP04 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 14 | | Контактор 3RT2025-1AP04 SIEMENS | Бр. | 5 |
| 15 | | Контактор 3RT2017-1AP01 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 16 | | Контактор 3RT2026-1AP04 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 17 | | Контактор 3RT2035-1AP04 SIEMENS | Бр. | 7 |
| 18 | | Контактор 3RT1064-6AP36 SIEMENS | Бр. | 19 |
| 19 | | Контактор 3RT1054-1NP36 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 20 | | Контактор 3RT2046-1AP00 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 21 | | Контактор 3RT2026-1AP00 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 22 | | Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 23 | | Контактор 3RT2016-1BB41 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 24 | | Контактор 3RT2028-1BB44 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 25 | | Контактор 3RT2046-1KB40 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 26 | | Контактор 3RT2028-1BB40 SIEMENS | Бр. | 1 |
| 27 | | Контакт помощен 3RH2911-1HA22 | Бр. | 100 |

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя SIEMENS.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 45 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партиди след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.

4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.

4.5. Режим на работа – АС-3.

4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори ИИ посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори ИИ , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.

6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

УВАЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

ИВАН ИВАНОВ

Инженер електрообзавеждане

Р-л ОП „Електрообзавеждане“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД