



**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА НН” – РЕФ.№ 521.2029-ПС**

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4

#### Доставки на стоки

**1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – EATON или еквивалент.**

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Контактор DILM7-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	1
2		Контактор DILM7-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	15
3		Контактор DILM9-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
4		Контактор DILM12-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	1
5		Контактор DILM12-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	8
6		Контактор DILM17-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	8
7		Контактор DILM25-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	9
8		Контактор DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	1
9		Контактор DILM32-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10
10		Контактор DILM32-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
11		Контактор DILM40(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	7
12		Контактор DILM50(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	1
13		Контактор DILM65(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	1
14		Контакт помощен DILA-XHI13	Бр.	10
15		Контакт помощен DILA-XHI04	Бр.	10
16		Контактор DILM 17-10 24V,50HZ	Бр.	2
17		Контактор DILM40(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	1
18		Контактор DILM65(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	9
19		Контактор DILM17-10(110V50/60HZ)	Бр.	15
20		Контактор DILM65(110V50/60HZ)	Бр.	3
21		Контактор DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	65
22		Контактор DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	118
23		Контактор DILM40(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	64
24		Контактор DILM185A/22(RAC240)	Бр.	20

25	Контактор DILM250/22(RA250)	Бр.	20
26	Контактор DILM7-10(500V50HZ)	Бр.	16
27	Контактор DILM17-10(500V50HZ)	Бр.	1
28	Контактор DILM40(500V50HZ)	Бр.	1
29	Контактор DILM17-10(RDC24)	Бр.	1
30	Контактор DILM25-10(RDC24)	Бр.	3
31	Контактор DILM65(RDC24)	Бр.	1
32	Контактор DILM17-10(RDC130)	Бр.	1
33	Контактор DILM25-10(RDC130)	Бр.	1
34	Контактор DILM80(RDC130)	Бр.	1
35	Контактор DILM17-10(RDC240)	Бр.	13
36	Контактор DILM25-10(RDC240)	Бр.	6
37	Контактор DILM40(RDC240)	Бр.	1
38	Контактор DILM65(RDC240)	Бр.	5
39	Контактор DILM115(RDC240)	Бр.	2
40	Контактор DILM185A/22(RDC240)	Бр.	1
41	Контакт помощен DILM150-XHI22	Бр.	23
42	Контакт помощен DILM150-XHI13	Бр.	20
43	Контактор DILM65(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	44
44	Контактор DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	59
45	Контакт помощен DILM150-XHI31	Бр.	20
46	Контакт помощен DILA-XHI31	Бр.	20
47	Контактор DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	31
48	Контактор DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	50
49	Контакт помощен DILM32-XHI22	Бр.	15

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя EATON.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

**2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.**

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 45 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

### **3.Предназначение или условия на работа:**

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства

(главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2. Условия на работа – монтаж на закрито.

**4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влягани при производството на изделията:**

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.

4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.

4.5. Режим на работа – АС-3.

4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

**Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.**

**5. Документи за доказване на съответствието:**

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с **маркирани** позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

**6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.**

6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

**7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:**

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

**ИЗГОТВИЛ:**

**ЗДРАВКО ПАПДЕВ**

Инженер електрообзавеждане

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

**УВАЛ:**

**ИВАН ИВАНОВ**

Р-л ОП „Електрообзавеждане“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД