



СЪГЛАСУВАЛИ:					
ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
МТ	инж.М. Пушкаргов		Архитектура	арх.С. Димитров	
ОВиК	инж.Б. Христов		ПБ	инж. Р. Митрова	
ПРОЕКТАНТ:		ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			
<div><div></div><div>МИНИПРОЕКТ ЕАД</div></div>		<div><div></div><div>МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД</div></div>			
ДЪЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:		
Ръководител направление	инж. Н.Стоименов		"Мини Марица - изток" ЕАД		
Ръководител проект	инж. В. Василев				
Ръководител отдел	инж. Щ. Кочев				
Проектант	инж. В. Кончев		ПОДОБЕКТ:		
Проектант	тех. Р. Попова		Проектиране на термоизолирана и климатизирана електро къща и монтаж на междинна част на насипообразувател As 6300		
Печат на проектанта					
ЧЕРТЕЖ:			Осветителна инсталация		
ЧАСТ:			Електро		
ДАТА:			РЕВ.:		
04.2019 г.			1:20		
ЧЕРТЕЖ №			19-491-11-ELE-D-001_000		

А3

Легенда:	
	Разпределително табло (РТ), метално, за открит монтаж, с врата, IP54
	Евакуационен осветител, LED, 3W, с вградена АБ - 2h, с IP44
	LED осв. тяло 20W, 220lm, 4000K, IP65, за открит монтаж
	Обикновен ключ 250VAC/6A, IP54, за открит монтаж
	Разклонителна кутия, IP54
	Нормена осветеност Реализирана осветеност
	Мощност, W Ел. табло - токов кръг

Забележки:	
1. Осветителната инсталация за редовно, евакуационно и аварийно осв. да се изпълни със силов кабел НН, Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 3x1,5mm². 2. Всички кабели за осветителната инсталация са положени в PVC кабелни канали 25/25mm и 16/16mm, положени отрито по стени и тавани. 3. Ключовете да се монтират на височина 1,0m от готов под и на 0,15m от светлата част на вратата.	