


Съгласували: 	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. Димитров	
	Констр.	инж. Райнов	
	Електро	инж. Тодоров	
	ГиМ	инж. Дончев	
	ПБ	инж. Митрова	

Забележка:

- Размерите на чертежа са в (см)
- Проектът не третира водната отоплителна инсталация.
- Разстоянията между опорите за укрепване на тръбите са за тръби $\varnothing 26.9mm-3.000m$.
- При пресичане на газопровода с електрически кабели и невъзможност да се спази отстояние от 0.2 m, участъкът от 0.5 m преди и след пресичането да се постави в обсадна PVC тръба

 "МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД				
				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД				
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с идентификатор 68970.502.49.09 и резервоар за газ пропан-бутан на ПС "Мини Марица-изток" находящи се в ПИ с идентификатор 68970.502.49 по КККР и УПИ VIII-49, кв.21 по регулационен план на с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора.		Инвентарен N 798 - 2017		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		09.2017			фаза	шифър	мащаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев					РП	491	1:50
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Христов							
ПРОЕКТАНТ	техн. Дебелянова							
				Котелно помещение разпределение		лист N 1	Брой на листовете 1	
						ЧАСТ: ОВК		