


ЛЕГЕНДА:	
	Осв. тяло монтирано на рогатка (Ø60mm, L=0,5m), заварена към планка (300/200mm), заварена към стълбче към оградата
	Клемна кутия
	55W районно осв. ————— Мощност на осветителното тяло, W Ел. табло - токов кръг

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Осветителното тяло към площадката на резервоара се захрани чрез отклонение от най-близкото осветително тяло на съществуващото районно осветление, с кабел НН, Uo/U=0,6/1kV, тип СВТ 3x1,5mm² - положен в свободно в изкоп 0,8/0,4m.

Съгласували: 	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. Димитров	
	Констр.	инж. Райнов	
	ГиМ	инж. Дончев	
	ОВиК	инж. Христов	
	ПБ	инж. Митрова	

<div> "МИНПРОЕКТ" ЕАД</div>				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД			
				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с идентификатор 68970.50.09 и резервоар за газ пропан-бутан на ПС "Мини Марица - изток" находящи се в ППС с идентификатор 68970.502.49 по КККР и УПИ VIII-49, кв.21 по регулационен план на с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора	Инвентарен N 924 - 2017		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		09.2017		фаза	шифър	машаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев						
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева						
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров						
ПРОЕКТАНТ	техн. Попова			Чертеж:  Ситуация. Силова и осветителна инсталации	РП	491	1:100
					лист N 3	Брой на листовете 5	
					ЧАСТ: ЕЛЕКТРО		