



1. Размерите на чертежа са в (cm)

2. Разстоянията между опорите за укрепуване на тръби $\varnothing 48.3\text{mm} - 4.75\text{m}$.

3. При пресичане на газопровода с електрически кабели и невъзможност да се спази отстояние

от 0.2 т, участъкът от 0.5 т преди и след пресичането да се постави в обсадна PVC тръба

4. Колони, трегери и носещи елементи да се заобикалят, без пробиване.