



Легенда / Legend:	
	Изпарител
	Стоманена поцинкована шина - 40/4mm, в изкоп 0,8/0,4m;
	Защитна зона на H=2m
	Защитна зона на кота терен
	Мълниеприемник от Al с H=2m, монтиран върху многотръбен стълб с H=4m
	Болтова връзка
	Ел. заварка
	Заземителен кол, 2 1/2"-3m;
	Контролна (пробна) клема;

Забележки:

1. Преходното съпротивление на заземителния контур не трябва да надвишава 10ohm. При недостигане на посоченото преходно съпротивление да се набият допълнително заземителни колове.
2. Контролните клеми да са на височина удобна за обслужване (1,5m).
3. Към заземителния контур да се свържат всички тръби и мрежи от оградата чрез стоманено поцинкована шина 40/4mm.
4. Да се предвиди направа заземителна планка, съставена от стоманен поцинкован профил 100/10mm за заземяване на автоцистерната по време на пълнене на резервоара с гориво.



Съгласували:

част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. Димитров	
Констр.	инж. Райнов	
ГиМ	инж. Дончев	
ОВиК	инж. Христов	
ПБ	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		09.2017
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров		
ПРОЕКТАНТ	техн. Попова		

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с индентификатор 68970.50.09 и резервоар за газ пропан-бутан на ПС "Мини Марица - изток" находящи се в ПИ с индентификатор 68970.502.49 по КККР и УПИ VIII-49, кв.21 по регулационен план на с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора

Инвентарен N 925 - 2017

Чертеж: Ситуация. Мълниезащита и заземление на резервоар.

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:100

лист N 4 Брой на листовете 5

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО