

Легенда:		
1		Ел. табло РТ
2	позиция 1	Газова горелка - комплект с мултиблок, 1,4kW, 400V
3	позиция 2	Взривозащитен канален вентилатор Bo.K.3,2 Ex, Q=2000m3/h 0,55kW, 230V
4	позиция 3	Газсигнализатор 0,5kW, 230V

1,4kW — Мощност на съоръжението, W

общ. табло — Ел. табло - токов кръг

Забележки:
1. Силовата инсталация да се изпълни открито по бетон на скоби с кабел тип СВБТ.

Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. Димитров	
	Констр.	инж. Райнов	
	ГиМ	инж. Дончев	
	ОВиК	инж. Христов	
	ПБ	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		09.2017
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Георгиева		
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров		
ПРОЕКТАНТ	техн. Попова		

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Подобект: Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с индентификатор 68970.50.09 и резервоар за газ пропан-бутан на ПС "Мини Марица - изток" находящи се в ПИ с индентификатор 68970.502.49 по КККР и УПИ VIII-49, кв.21 по регулационен план на с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора

Инвентарен N 923 - 2017

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

Чертеж: Котелно помещение. Силова инсталация

лист N 2 — Брой на листовете 5

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО