



Легенда:	
1	Съществуващо ел. табло
2	Ново ел. табло РТ
3	Взривозащитено осветително тяло 2x36W,
4	Евакуационно, осветително тяло, указващо изход, 4W, с вързалена АБ - 1,5h
Нормена осветеност	
	Реализирана осветеност
55W PT/2	Мощност на съоръжението, W
Ел. табло - токов кръг	

Забележки:
1. Осветителната инсталация да се изпълни открито по бетон на скоби с кабел тип СВБТ.
2. Местата на осветителните тела са съобразени с технологията на помещението.

		<b>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</b>	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-ч	инж. Панцисов		09.2017
НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Арсениев		
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Георгиева		
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Тодоров		
ПРОЕКТАНТ	техн. Попова		

Възложител: "Мини Марница - Изток" ЕАД	
Обект: "Мини Марница - Изток" ЕАД	
	
Част:	фамилия:
Арх.	арх. Димитров
Констр.	инж. Райнов
Т.М.	инж. Дончев
Обик	инж. Христов
ТБ	инж. Мирнова

Инвентарен N 922 - 2017	
фаз	шифр
РП	491
лист N 1	Брой на листове
Част: ЕЛЕКТРО	5