



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПОКАНА



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:**

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Електрооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3078; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски“, Петър Петров–

Инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“

e-mail: [vania.zheleva@marica-iztok.com](mailto:vania.zheleva@marica-iztok.com)

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: [www.marica-iztok.com](http://www.marica-iztok.com)

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 7 от техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 05.07.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: [vania.zheleva@marica-iztok.com](mailto:vania.zheleva@marica-iztok.com).

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



**ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**

Относно поръчка с предмет:  
**„Мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби“**

ДО:**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД**

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: .....

седалище и адрес на управление: .....

.....

адрес за кореспонденция:

.....

... тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби“

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, са както следва:

№	Операция	Нормо време; човекочаса	Цена на един човекочас; лв.	Обща стойност за труд; лв.
1	Измерване на вътрешно съпротивление			
2	Измерване на подзарядно напрежение			
3	Контролирано функционално изпитание			
4	Контролно измерване на напрежението по време на изпитването			
5	Извършване на разрядно – зарядни цикли на акумулаторна батерия			
6	Измерване на вътрешното съпротивление след функционалното изпитание			
7	Изготвяне на протокол за състоянието на акумулаторната батерия			
8	Въвеждане на стойностите и база данни с информация за всички обследвани акумулаторни батерии			

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: ..... г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ „МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ” –  
РЕФ.№ ...../.....**

(извършване на услуги)

1. Пълно описание на предмета на поръчката  
- Предметът на поръчката е мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби изпълнени с акумулаторни батерии по технология VRLA AGM/GEL, в електрически подстанции и багери.
2. Обем на дейностите:  
- До обследване на всички акумулаторни уредби или изтичане на срока на договора
3. Предназначение или условия на работа  
Акумулаторните уредби са предназначени за осигуряване на оперативно напрежение и аварийно осветление в подстанции и багери.
4. Срок на изпълнение на договора –  
- *Срокът за изпълнение е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, до обследване на всички акумулаторни уредби или до достигане на стойността от 60 000 лв, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.*  
- *Услугата се извършва след отправена заявка от страна на Възложителя.*  
- *Срокът за изпълнение на заявката е до 45 дни от получаването и .*
5. Техническо задание към изпълнението на услугите:  
Описание на операциите и дейностите.

№	Операция	Нормо време; човекочаса	Цена на един човекочас; лв.	Обща стойност за труд ; лв.
1	Измерване на вътрешно съпротивление			
2	Измерване на подзарядно напрежение			
3	Контролирано функционално изпитание			
4	Контролно измерване на напрежението по време на изпитването			
5	Извършване на разрядно – зарядни цикли на акумулаторна батерия			
6	Измерване на вътрешното съпротивление след функционалното изпитание			
7	Изготвяне на протокол за състоянието на акумулаторната батерия			
8	Въвеждане на стойностите и база данни с информация за всички обследвани акумулаторни батерии			

Транспортните и командировъчни разходи да са включени в горните операции.

Конкретните операции се уточняват при всяка акумулаторна уредба..

6. Изисквания към технологията на изпълнението.

Измерванията по точки 1 и 6 да се извършат с калибриран уред с клас на точност  $\pm 1\%$

Измерванията по точки 2 и 4 да се извършат с калибриран уред с клас на точност  $\pm 0,08\%$

7. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката:

Изпълнителят да представя протокол с резултатите от измерванията за всяка акумулаторна уредба след извършването им.

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите.

- местни инструкции за всеки обект, където са монтирани акумулаторните уредби
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

**ИЗГОТВИЛ:**

Петър Петров

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**ИВАН ИВАНОВ**

Ръководител отдел „Електрооборудване”