



РАЗЯСНЕНИЕ № 2

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр. Раднево

Изх. № 15-04-1315  
29.07. 2015 г.

Обл. Стара Загора

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на два броя местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV – 10 MVA за ел. захранване на северния неработен борд в рудник „Трояново-север“.– реф.№ 024/2015г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

**Въпрос №1:** „Може ли да ни предоставите габаритните размери и по възможност чертеж на наличните на обекта силови трансформатори 20/6 kV 10 MV, посочени в техническото задание?“

**Отговор:** Габаритните размери на наличните силови трансформатори 20/6 kV 10MVA са 3100 mm/5500mm и 3100mm/6800mm.

**Въпрос № 2:** „Какви са габаритните размери и тегло на маслосборните цистерни и маслосборната метална тава за силовия трансформатор с тегло 50 600 кг, които са доставка на Възложителя?“

**Отговор:** Габаритните размери на маслосборната метална тава са 4200/7800/330mm.

**Въпрос № 3:** „Цистерните за какъв монтаж са – открит или могат да бъдат вкопани?Моля да ни предоставите налични чертежи, ако имате такива.“

**Отговор:** Маслосборните цистерни ще бъдат вкопани.

АНДОН АНДОНОВ  
Изпълнителен директор

