



**РАЗЯСНЕНИЯ №4  
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА**

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
РЕФ.№ 163/2014г. С ПРЕДМЕТ:**

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр.Раднево

Изх.№ 15-04-1316

29.04. 2015 г.

обл.Стара Загора

**ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
НА МЕСТИМА ПРОБОВЗЕМАЩА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ  
ОТ ДВА ВГТЛ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК – 2”**

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

**Въпрос №1**

В т. 15 от техническото задание е записано „Главните изходящи линии за задвижванията и приводите да бъдат изпълнени от MNS технология ...“ Допустимо ли е използването на конвенционална немодулна технология при изпълнението на изходящите линии за задвижвания и приводи?

**Отговор на въпрос № 1**

Допустимо е използването на конвенционална немодулна технология при изпълнението на изходящите линии за задвижвания и приводи.

**АНДОН АНДОНОВ –  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

