



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА
НН” – РЕФ.№ 81.../2019

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
(Доставки)

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на автоматични предпазители.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Изискуемо к-во
1		Прек. автом. EP101UCC01 1P 1A DC Un-220V	Бр.	304
2		Прек. автом EP101UCC02 1P 2A DC Un-220V	Бр.	193
3		Прек. автом.EP101UCC04 1P 4A DC Un-220V	Бр.	41
4		Прек. автом.EP102UCC04 2P 4A DC Un-440V	Бр.	16
5		Прек. автом.EP101UCC06 1P 6A DC Un-220V	Бр.	59
6		Прек.автом.EP102UCC06 2P 6A DC Un-440V	Бр.	16
7		Прек. автом.EP101UCC10 1P 10A DC Un-220V	Бр.	40
8		Прек. автом.EP102UCC10 2P 10A DC Un-440V	Бр.	20
9		Прек. автом.EP101UCC16 1P 16A DC Un-220V	Бр.	50
10		Прек. автом.EP102UCC16 2P 16A DC Un-440V	Бр.	90
11		Прек. автом.EP101UCC20 1P 20A DC Un-220V	Бр.	50
12		Прек. автом.EP102UCC20 2P 20A DC Un-440V	Бр.	70
13		Прек. автом.EP101UCC25 1P 25A DC Un-220V	Бр.	40
14		Прек. автом.EP102UCC25 2P 25A DC Un-440V	Бр.	80
15		Прек. автом.G102C01 2P 1A Un-230/400V	Бр.	10
16		Прек. автом.G62C02 2P 2A Un-230/400V	Бр.	10
17		Прек. автом.G61C04 1P 4A Un-230/400V	Бр.	9
18		Прек. автом.G62C04 2P 4A Un-230V	Бр.	13
19		Прек. автом.G63C04 3P 4A Un-230V	Бр.	23
20		Прек. автом.G61C06 1P 6A Un-230/400V	Бр.	41
21		Прек. автом.G62C06 2P 6A Un-230/400V	Бр.	1
22		Прек. автом.G63C06 3P 6A Un-230/400V	Бр.	1
23		Прек. автом.G61C10 1P 10A Un-230/400V	Бр.	155
24		Прек. автом.G62C10 2P 10A Un-230V	Бр.	1
25		Прек. автом.G63C10 3P 10A Un-230/400V	Бр.	53
26		Прек. автом.G61C16 1P 16A Un-230/400V	Бр.	151
27		Прек. автом.G62C16 2P 16A Un-230V	Бр.	100
28		Прек. автом.G63C16 3P 16A Un-230/400V	Бр.	60
29		Прек. автом.G61C25 1P 25A Un-230/400V	Бр.	213
30		Прек. автом.G62C25 2P 25A Un-230V	Бр.	21
31		Прек. автом.G63C25 3P 25A Un-230/400V	Бр.	81
32		Прек. автом.G61C32 1P 32A Un-230/400V	Бр.	18

33	Прек. автом.G62C32 2P 32A Un-230V	Бр.	200
34	Прек. автом.G63C32 3P 32A Un-230/400V	Бр.	40
35	Прек. автом.G61C63 1P 63A Un-230/400V	Бр.	1
36	Прек. автом.G62C63 2P 63A Un-230V	Бр.	11
37	Прек. автом.G63C63 3P 63A Un-230/400V	Бр.	76
38	Блок контакт доп.за АП-СА Н 672567 GE	Бр.	1
39	Защита дефектноток.BDC225/030-25A-30mA	Бр.	43
40	Защита дефектноток.BDC240/030-40A-30mA	Бр.	48
41	Защита дефектноток.BPC263/030-63A-30mA	Бр.	20
42	Защита дефектноток.BDC225/300-25A-300mA	Бр.	10
43	Защита дефектноток.BDC240/300-40A-300mA	Бр.	10
44	Защита дефектноток.BPC263/300-63A-300mA	Бр.	15
45	Защита дефектноток.BPC425/030-25A-30mA	Бр.	15
46	Защита дефектноток.BPC440/030-40A-30mA	Бр.	15
47	Защита дефектноток.BPC463/030-63A-30mA	Бр.	15
48	Защита дефектноток.BPC425/300-25A-300mA	Бр.	23
49	Защита дефектноток.BPC440/300-40A-300mA	Бр.	18
50	Защита дефектноток.BPC463/300-63A-300mA	Бр.	17
51	Моторно задействане Tele MP AC 230V-GE	Бр.	10

Посочените автоматични предпазители , са на производителя **GE**.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност,в зависимост от това,кое от двете събития настъпи по-рано.

2.1.Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.Срок за изпълнение на заявката– до 30 календарни дни от получаването ѝ.

2.2.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост.В този случай,при доставка,несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Автоматичните предпазители служат за комутация и защита на електрически вериги,захранващи линии или отделни консуматори.Предназначени са за вграждане в електрически табла.

3.2.Условия на работа:

- режим на работа:продължителен ;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

4.Технически изисквания към изделията.

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално напрежение AC/DC - съгласно спецификацията.

4.4. Номинален ток – съгласно спецификацията.

4.5. Брой полюси 1P, 2P, 3P – съгласно спецификацията.

4.6. Клас на селективност -3.

4.7. Характеристика на изключване - C .

4.8. Задвижване ръчно .

4.9. АП да притежава индикация за положението на контактната система.

4.10.Капацитет на клемите – 25 mm².

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с автоматичните предпазители посочени в т.1 от техническата спецификация.

5.Опаковка, маркировка, етикетирание:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя. Обозначението трябва да е на лицевия панел на автоматичните прекъсвачи.Надписите да са ясни и четливи.Не се допускат самозалепващи стикери.

6.Документи за доказване на съответствието:

– за доказване на съответствието участниците представят справочни данни – актуални каталози (на български или английски език) с **маркирани** позиции на исканите изделия или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител. Не се допуска представяне на извадка от каталог.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците автоматичните предпазители , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7.3. Срок за подмяна при рекламация автоматичните предпазители: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията,Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;
 - Документ за гаранция;
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Фактура- оригинал;
- Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електрообзавеждане

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електрооборудване“