КОРПУС 1 | КОРПУС 2 | КОРПУС 2 | КОРПУС 3

Нсв.=11,30м

Нсв.=11,30м

Нсв.=11,30м

Нсв.=8,90м

Нсв.=8,90м

разклонителна кутия

Детайл "А"

Детайл "Б"





Отопление на участък от плосък покрив, около водосточна воронка
Вариант 1

Легенда:		
1		Разклонителна кутия IP56 с UV защита с вградени клеми
2		Жичен сензор
3	BT29	Водосточна тръба
L3 675W свщ табло		Мощност W Ел. табло Фаза

Забележки:

1. Силовата инсталация да се изпълни с кабел НН,Uo/U=0,6/1kV, H07RN-F 5x2,5мм² открито по бетон на скоби в складовете, открито по фасадата на сградата на скоби и свободно лежащ по покрива.
2. Кабела, захранващ жичните сензори е тип Uo/U=0,6/1kV, H07RN-F 2x1,0мм², положен открито по бетон на скоби в складовете, открито по фасадата на сградата на скоби и свободно лежащ по покрива.
3. Отклоненията към всеки нагревателен кабел се изпълняват през разклонителна кутия IP56 с UV защита с вградени клеми.
4. Начините на монтаж на нагревателните кабели около воронките и във водостоците са показани на детайл "А" и "Б".

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Архитектурна	арх. С. Димитров		ВиК	инж. Т. Кончева	
ПБЗ	инж. В. Симов		СДиПБ	инж. Р. Митрова	

ПРОЕКТАНТ: МИНИПРОЕКТ ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Ръководител направление	инж. Н. Стоименов	
Ръководител проект	инж. В. Василев	
Ръководител отдел	инж. Щ. Кочев	
Проектант	инж. Л. Тодоров	
Проектант	тех. Р. Попова	

Печат на проектанта

ОБЕКТ:
"Мини Марица-изток" ЕАД

ПОДОБЕКТ:
Ремонт на покрива и дъждовната канализация на Складова база на "Мини Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево

ЧЕРТЕЖ:
План покрив
. Отопление на воронки и водосточни тръби
- ел. захранване на нагревателни секции
.

ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО				
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:	
03.2019г.	РП	-	1	1	3
А2 ЧЕРТЕЖ №	18-491-02-ELE-D-004_001				