



РАЗЯСНЕНИЕ №2

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“ – реф. № 88/2019 г. - ПС

Въпрос №1

Моля, да уточните килограмите на квадратен метър на хидроизолацията без посипка и с посипка.

Отговор №1

Различните производители имат рулонна хидроизолация с различни килограми. Съгласно ЗОП Възложителят няма право да указва конкретна марка. Изискването на проектанта е дебелината на хидроизолацията без посипка и с посипка е да е по 4 мм всяка. Всеки участник трябва да избере качествена хидроизолация, която отговаря на техническите характеристики, гаранционните срокове и да бъде доказана с приложен сертификат за качество преди полагането ѝ.

Въпрос №2

Моля, да потвърдите, че в ценовото предложение не е необходимо да бъдат приложени анализни цени на единичните цени на СМР.

Отговор №2

В ценовото предложение не е необходимо да бъдат приложени анализи на единичните цени на СМР.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен Директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

