



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ.” – РЕФ.№ ...../.....

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ“.

#### Доставки на стоки

#### 1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: *Доставка на пожарно оборудване.*

- **Предмет:** Доставка на нови и неупотребявани материали – пожарно оборудване;
- **Количество:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица;
- **Работни, функционални характеристики:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица.

№ по ред	SAP №	Наименование (материал)*	Параметри, характеристики, изисквания	Мерна единица	Количество
1	13*309	Променител 75x52 мм	Променител ø75/ø52 мм; БДС EN 671-2	Бр.	30
2	13*1014	Променител 110/75 мм-Storz	Променител ø110/ø75 мм; БДС EN 671-2	Бр.	5
3	13*138	Съединител за шланг "Storz" C (ø52 мм)-холендър	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-дълъг холендър; БДС EN 671-2	Бр.	18
4	13*1779	Съединител за шланг "Storz" C (ø52 мм)-с резба	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-с резба; БДС EN 671-2	Бр.	18
5	13*145	Съединител за шланг "Storz" B (ø75 мм)-холендър	Съединител за шланг/ø75"Storz"B-дълъг холендър; БДС EN 671-2	Бр.	18
6	13*2006	Съединител Storz B (ø75 мм)-вътр. резба 3"	Съединител за шланг/ø75"Storz"B-с резба; БДС EN 671-2	Бр.	18
7	13*1727	Шланг пожарогасене Storz C/ø38/ >16Bar/20m	Шланг пожарогасене Storz C/ø38/ >16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	Бр.	40
8	13*1078	Шланг противпожар ø52мм маш.върз съедин	Шланг пожарогасене Storz C/ø52/ >16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	Бр.	60
9	13*1726	Шланг пожарогасене Storz B/ø75/ >16Bar/20m	Шланг пожарогасене Storz B/ø75/ >16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	Бр.	60
10	13*306	Пожарен струйник с кран/Storz C-ø52/сбита струя	Пожарен струйник с кран/Storz C-ø52/сбита струя; EN 15 182-2:2007+A1:2009	Бр.	30
11	13*1092	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO <sub>2</sub> – 8 л.(5 кг.)	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO <sub>2</sub> – 8 л.(5 кг.)	Бр.	360
12	13*1861	Кран пожарен 2"/Storz C-ø52/алуминий	Кран пожарен 2"/Storz C-ø52/алуминий	Бр.	48
13	13*279	Табло пожарно (касета пожарна)	Табло пожарно (касета пожарна) за открит (външен) монтаж	Бр.	3

- *Задължително е участието за всички (13 бр.) материали – пожарно оборудване, предмет на процедурата.*
- *В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавело „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, конкретен произход или производство.*
- *При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация;*
- *Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това;*
- *Възложителят, с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.*

2. Срок на изпълнение на договора – 12 мес. от сключването му.

*Начин на изпълнение: еднократна доставка, до 30 дни след заявка на Възложителя.*

3. Предназначение или условия на работа: *Пожарното оборудване е предназначено за оборудване на обекти, машини и съоръжения в „Мини Марица-изток“ ЕАД – осигуряване на безопасността и здравето на персонала при пожар. Своевременното използване на изправно (годно) пожарно оборудване, многократно намалява финансовите загуби от повредено оборудване, машини, съоръжения и/или сграден фонд, а също така и риска от злополука при пожар.*

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията – *Изделията да са нови и неупотребявани, изработени съгласно съответните действащи норми (стандарти).*

5. Стандарт/и, на които да отговарят – *посочени са в таблицата от т. 1.*

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- *гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок;*
- *участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя; ще поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок; ще подменят всички дефектирани части в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.*

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

*описват се документите, които изпълнителят следва да представи при изпълнение/*

- *декларация за съответствие, съставена и подписана от производителя; от негов упълномощен представител или от дистрибутор на изделието;*
- *сертификат за качество;*
- *гаранционна карта с включени всички гаранционни условия;*
- *паспорт, инструкция за безопасна експлоатация;*
- *фактура.*

**ИЗГОТВИЛ:**

**РУМЕН ИБРИШИМОВ**

*Р-л звено „ТН на СПО и МБ“*

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ**

*Р-л отдел „ЗБУТ“*

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679