



## РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение” - реф. № 114/2019г.

**Въпрос №1:** По обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи Средно напрежение“, молим да уточните необходимо ли е да предвидим минимално-напреженова бобина?

**Отговор №1:** Във връзка с постъпил въпрос по обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи Средно напрежение“, Ви уведомяваме, че е необходимо прекъсвачите да бъдат оборудвани с минимално-напреженова бобина.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

