




УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



ПОКАНА

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр. Раднево
Изм. № 22-04-2878
21.10. 2019 г.
обл. Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Електрооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4101; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева –Експерт Търговия, отдел „Търговски“ /Здравко Пандев–
Инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка токоограничаваща апаратура НН “.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на съответното изпълнение на доставката по договора, въз основа на фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, придружен с документите по т.8 от техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 30.10 2019г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА
НН”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА НН”

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях

Количество

№	Наименование	Мерна единица	Изискуемо к-во	Един. цена в лв. без ДДС
1	Основа ПЕС Е27, 25А,500V	Бр.	186	
2	Основа ПЕС Е33, 63А,500V	Бр.	186	
3	Основа за предпазител ,размер-00, 100А,500V	Бр.	96	
4	Основа за предпазител ,размер-1, 250А,500V	Бр.	96	
5	Основа за предпазител ,размер-2, 400А,500V	Бр.	96	
6	Основа за предпазител ,размер-3, 630А,500V	Бр.	96	
7	Вложка за предпазител 4А	Бр.	230	
8	Вложка за предпазител 10А	Бр.	620	
9	Вложка за предпазител 16А	Бр.	800	
10	Вложка за предпазител 20А	Бр.	750	
11	Вложка за предпазител 25А	Бр.	850	
12	Вложка за предпазител 80А	Бр.	42	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

13	Предпазител 63A;500V	високомощен,размер-0	Бр.	99	
14	Предпазител 80A;500V	високомощен,размер-0	Бр.	99	
15	Предпазител 100A;500V	високомощен,размер-0	Бр.	99	
16	Предпазител 125A;500V	високомощен,размер-0	Бр.	99	
17	Предпазител 160A;500V	високомощен,размер-0	Бр.	99	
18	Предпазител 160A;500V	високомощен,размер-00	Бр.	111	
19	Предпазител 2A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	10	
20	Предпазител 10A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	80	
21	Предпазител 16A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	80	
22	Предпазител 20A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	90	
23	Предпазител 25A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	90	
24	Предпазител 32A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	100	
25	Предпазител 40A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	72	
26	Предпазител 50A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	112	
27	Предпазител 63A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	166	
28	Предпазител 80A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	112	
29	Предпазител 100A;500V	високомощен,размер-000	Бр.	122	
30	Предпазител 200A;500V	високомощен,размер-1	Бр.	114	
31	Предпазител 250A;500V	високомощен,размер-1	Бр.	114	
32	Предпазител 400A;500V	високомощен,размер-2	Бр.	104	
33	Предпазител 500A;500V	високомощен,размер-3	Бр.	134	
34	Предпазител 630A;500V	високомощен,размер-3	Бр.	134	
35	Разединител мощн.вертикален,размер-00 160A,690V, триполюсен		Бр.	18	
36	Разединител мощн.вертикален,размер-1 250A,690V, триполюсен		Бр.	18	
37	Разединител мощн.вертикален,размер-2 400A,690V, триполюсен		Бр.	13	
38	Разединител мощн.вертикален,размер-3		Бр.	13	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

	630A,690V, триполюсен			
39	Разединител мощн.хоризонтален,размер-000 125A,690V, триполюсен	Бр.	10	
40	Разединител мощн.хоризонтален,размер-00 160A,690V, триполюсен	Бр.	10	
41	Разединител мощн.хоризонтален,размер-1 250A,690V, триполюсен	Бр.	10	
42	Разединител мощн.хоризонтален,размер-2 400A,690V, триполюсен	Бр.	10	
43	Разединител мощн.хоризонтален,размер-3 630A,690V, триполюсен	Бр.	10	
44	Разединител ,размер-00 125A,690V, триполюсен тип:3KL5230-1GB01	Бр.	2	
45	Разединител ,размер-1 250A,690V, триполюсен тип:3KL5530-1AB01-ZA01	Бр.	2	
46	Ръкохватка за предпазител високомощен	Бр.	50	

Производител:

1.Технически изисквания, на които отговарят изделията:

1.1. Позиции 1 до 45 включително:

- Номинално напрежение -
- Номинален ток-
- Размер –
- Номинална честота –
- Клас на предпазителите –

1.1. Позиции 7 до 34 включително:

- Индикация за състоянието на предпазител

4.4. Позиция 46:

- За поставяне/сваляне на предпазител високомощни НН- размери

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови, неупотребявани, отговарят на техническите изисквания на възложителя, описани в т.4 от техническата спецификация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 7 на техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА НН” – РЕФ.№/.....

(Доставки)

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях .

Количество

№	<u>SAP №</u>	Наименование	Мерна единица	Изискуемо к-во
1		Основа ПЕС Е27, 25А,500V	Бр.	186
2		Основа ПЕС Е33, 63А,500V	Бр.	186
3		Основа за предпазител ,размер-00, 100А,500V	Бр.	96
4		Основа за предпазител ,размер-1, 250А,500V	Бр.	96
5		Основа за предпазител ,размер-2, 400А,500V	Бр.	96
6		Основа за предпазител ,размер-3, 630А,500V	Бр.	96
7		Вложка за предпазител 4А	Бр.	230
8		Вложка за предпазител 10А	Бр.	620
9		Вложка за предпазител 16А	Бр.	800
10		Вложка за предпазител 20А	Бр.	750
11		Вложка за предпазител 25А	Бр.	850
12		Вложка за предпазител 80А	Бр.	42
13		Предпазител високомощен,размер-0 63А;500V	Бр.	99
14		Предпазител високомощен,размер-0 80А;500V	Бр.	99
15		Предпазител високомощен,размер-0 100А;500V	Бр.	99
16		Предпазител високомощен,размер-0 125А;500V	Бр.	99
17		Предпазител високомощен,размер-0 160А;500V	Бр.	99
18		Предпазител високомощен,размер-00 160А;500V	Бр.	111
19		Предпазител високомощен,размер-000 2А;500V	Бр.	10
20		Предпазител високомощен,размер-000 10А;500V	Бр.	80
21		Предпазител високомощен,размер-000 16А;500V	Бр.	80
22		Предпазител високомощен,размер-000 20А;500V	Бр.	90
23		Предпазител високомощен,размер-000 25А;500V	Бр.	90
24		Предпазител високомощен,размер-000 32А;500V	Бр.	100
25		Предпазител високомощен,размер-000 40А;500V	Бр.	72
26		Предпазител високомощен,размер-000 50А;500V	Бр.	112

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

27	Предпазител високомощен,размер-000 63A;500V	Бр.	166
28	Предпазител високомощен,размер-000 80A;500V	Бр.	112
29	Предпазител високомощен,размер-000 100A;500V	Бр.	122
30	Предпазител високомощен,размер-1 200A;500V	Бр.	114
31	Предпазител високомощен,размер-1 250A;500V	Бр.	114
32	Предпазител високомощен,размер-2 400A;500V	Бр.	104
33	Предпазител високомощен,размер-3 500A;500V	Бр.	134
34	Предпазител високомощен,размер-3 630A;500V	Бр.	134
35	Разединител мощн.вертикален,размер-00 160A,690V, триполюсен	Бр.	18
36	Разединител мощн.вертикален,размер-1 250A,690V, триполюсен	Бр.	18
37	Разединител мощн.вертикален,размер-2 400A,690V, триполюсен	Бр.	13
38	Разединител мощн.вертикален,размер-3 630A,690V, триполюсен	Бр.	13
39	Разединител мощн.хоризонтален,размер-000 125A,690V, триполюсен	Бр.	10
40	Разединител мощн.хоризонтален,размер-00 160A,690V, триполюсен	Бр.	10
41	Разединител мощн.хоризонтален,размер-1 250A,690V, триполюсен	Бр.	10
42	Разединител мощн.хоризонтален,размер-2 400A,690V, триполюсен	Бр.	10
43	Разединител мощн.хоризонтален,размер-3 630A,690V, триполюсен	Бр.	10
44	Разединител ,размер-00 125A,690V, триполюсен тип:3KL5230-1GB01	Бр.	2
45	Разединител ,размер-1 250A,690V, триполюсен тип:3KL5530-1AB01-ZA01	Бр.	2
46	Ръкохватка за предпазител високомощен	Бр.	50

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност,в зависимост от това,кое от двете събития настъпи по-рано.

2.1.Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.Срок за изпълнение на заявката– до 30 календарни дни от получаването ѝ.

2.2.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост.В този случай,при доставка,несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Материалите от позиция 1 до 45, са предназначени за защита на разпределителни мрежи;захранващи линии и отделни консуматори от термични и динамични въздействия на ток на късо съединение и от претоварване.

3.2.Условия на работа:

- режим на работа:продължителен ;
- монтаж на закрито в разпределителни уредби ниско напрежение.

3.3. Позиция 46 - За безопасно поставяне/сваляне на предпазители високомощни.

4.Технически изисквания към изделията.

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. За позиции от 1 до 45 включително:

- Номинално напрежение - съгласно спецификацията.
- Номинален ток– съгласно спецификацията.
- Размер – съгласно спецификацията.
- Номинална честота – 50Hz.
- Клас на предпазителите – gG.
- Индикация за състоянието на предпазител- за позиции от 7 до 34 включително.

4.4. Позиция 46:

- за поставяне/сваляне на предпазители високомощни НН- размери 000, 00, 0, 1, 2, 3 и 4.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях посочени в т.1 от техническата спецификация.

5.Опаковка, маркировка, етикетиране:

5.1. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

5.2. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя. Надписите да са ясни и четливи.Не се допускат самозалепващи стикери.

6.Документи за доказване на съответствието:

– за доказване на съответствието участниците представят справочни данни – актуални каталози (на български или английски език) с маркирани позиции на исканите изделия или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител. Не се допуска представяне на извадка от каталог.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

7.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

7.3. Срок за подмяна при рекламация порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електрообзавеждане

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електроснабдяване“