



РАЗЯСНЕНИЕ №2



На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното **разяснение по обществена поръчка** обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение” - реф. № 114/2019г.

**Въпрос №1:** Съгласно приложение „Техническа спецификация и условия за изпълнение на поръчка с предмет”: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи Средно напрежение” - реф. № 114/2019г., обособена позиция №2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение”, в приложение № 1.2. техническа спецификация в т. 4.1.1. – Работни характеристики на вакуумен контактор 6кV, вашето изискване доставения контактор е да бъде с напрежение 12кV и номинален ток  $\geq 400A$ .

Повечето производители на такъв тип комутационна апаратура Ср. Н. предлагат изделия с работно напрежение 7,2 кV и номинален ток  $\geq 400A$ .

При работно напрежение на системата 6 кV, допускате ли доставения контактор да бъде с напрежение 7,2 кV и номинален ток  $\geq 400A$  и изискването за доставка на вакуумен контактор с 12 кV и номинален ток  $\geq 400A$ , съществено ли е за Вас или подвежда в полза на определен производител?

**Отговор №1:** Във връзка с постъпил въпрос по обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение”, Ви уведомяваме, че е необходимо да бъдат изпълнение изискванията, посочени в „Техническа спецификация” и условията за изпълнение на обособената позиция.

АНДОН АНДОНОВ  
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679/

