

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стълб №1(10), тип “6ФЪ60°”, е наличен, даден в проекта “Ветрило на подстанция №10”, изпратен на Възложителя, с експедиционно писмо №145/20.09.2010 г.
2. Новата въздушна линия, 20kV, е предвидено да се изгради с нови стълбове, фидерни, за две тройки и нов проводник, тип ACO400mm².
3. Фундаментите на всички стълбове е предвидено да се изпълнят готови (монтажни), за здрава почва.
4. Чертежите за всички фундаменти, изкопи, обратна засипка, затежни плочи и други, са приложени в проекта, в отделна папка "СРС и фундаменти", част "Конструктивна".
5. Опъвателното поле [СРС№6+СРС№8], да се изпълни с намалено натягане, S=2520kg.
6. На последния стълб №13, тип "6ФЪ60°" е предвидено да се монтират вентилни отводи, за ОМ, за напрежение 20kV.
7. Предвидени са машиносмени за цялостно подравняване на трасето на новата В.Л. 20kV, с булдозер.
8. Съгласно изискванията на Възложителя, електропроводът е предвидено да се изпълни с опъвателни,крайни стълбове, тип 6ФЪ60°, по трасето от стълб №6 до последния стълб №13, с цел лесното демонтиране на В.Л., съобразено с бъдещото развитие на минните работи.
9. Мястото на последния стълб, ще бъде показано от проектанта, на място, при предаване трасето на новата В.Л. 20kV.

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		VII.2013 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
КТК:	инж.Иванов		
Проектант	инж.Иванов		
Проектант	инж.Трайкова		

Предприятие: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект: Ел. проводи, от подстанции "№9" и "№10" за захранване на консуматорите в съответствие с напредването на минните работи. Ел. проводи от подстанция №10, до V откривен хоризонт

Инвентарен номер 568-2013

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	1:5000

Чертеж: Ситуация

лист 1 | вс. листа 2

част електро