N

242

ГТЛ 3541 - 570 m , N= 641 kW/2x560

ГТЛ 3542 - 821 m , N= 943 kW/2x560

Rs2000-345

хумус за свбиране пред фронта на багер Rs 2000-6 : 100 000 m3

240

граница за събиране на хумус през 2012г.

хумус за събиране пред фронта на багер Rs 2000-6 : 70 000 m3

граница за събиране на хумус през 2013г.

СРС №13
нов

СРС №12
нов

СРС №11
нов

СРС №10
нов

Електропровод 20kV 2x3ACO400mm², от п/ст №10,
до V откривен хоризонт - новопроектиран

Електропровод 6/20kV, "Руй и Видлич"
съществуващ

Електропровод 6/20kV, "Менделеев и Марс"
съществуващ

Електропровод 6kV, №5, 2x3ACO400mm²
по друг проект

Електропровод 6kV, №6, 2x3ACO400mm²
по друг проект

СРС №9
нов

СРС №1(10)
наличен

Електропровод 20kV 2x3ACO400mm², от п/ст №10,
до V откривен хоризонт - новопроектиран

Електропровод 110kV 3ACO400mm², "Знаменосец"
съществуващ

Подстанция №10

СРС №8
нов

Електропровод 6/20kV, 6ACO400mm²
"Менделеев и Марс"-същ.

Ел. провод 110kV,3ACO400mm²,извод
"Камелия"-съществуващ

Електропровод 6/20kV, "Айнщайн и Фурие"
съществуващ

Електропровод 6/20kV, "Бел и Плама"
съществуващ

СРС №6
нов

СРС №7
нов

232

230

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж.Пандезов		VII.2013 г.
Главен проектант	инж.Арсениев		
Р-л отдел	инж.Георгиева		
КТК:	инж.Иванов		
Проектант	инж.Иванов		
Проектант	инж.Трайкова		

Предприятие: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Подобект:
Ел. проводи, от подстанции "№9" и "№10" за захранване на консуматорите в съответствие с напредването на минните работи. Ел. проводи от подстанция №10, до V откривен хоризонт

Инвентарен номер
570-2013

Фаза	Шифър	Мащаб
РП	492	1:5000
лист 1	вс. листа 1	

Чертеж:
Ситуация

част пожарна безопасност