



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: "ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА
НН"

ДО:

"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: "АС - ДС" ООД

седалище и адрес на управление: гр. Плевен, бул. "Русе" № 19, ет. 2,

адрес за кореспонденция: гр. Плевен, бул. "Русе" № 19, ет. 2, тел.: 064 802 350,

факс: 064 841 383, e-mail: office.pl@acdc-bg.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: "ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА НН"

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях

Количество

№	Наименование	Мерна единица	Изискуемо к-во	Един. цена в лв. без ДДС
1	Основа ПЕС Е27, 25 А, 500 V	бр.	186	5.33
2	Основа ПЕС Е33, 63 А, 500 V	бр.	186	10.05
3	ОВП, размер-00, 100 А, 500 V	бр.	96	8.08
4	ОВП, размер-1, 250 А, 500 V	бр.	96	14.86
5	ОВП, размер-2, 400 А, 500 V	бр.	96	23.50
6	ОВП, размер-3, 630 А, 500 V	бр.	96	36.77
7	Патрони /предпазители/ 4 А 500 V E27	бр.	230	0.61
8	Патрони /предпазители/ 10 А 500 V E27	бр.	620	0.61
9	Патрони /предпазители/ 16 А 500 V E27	бр.	800	0.62
10	Патрони /предпазители/ 20 А 500 V E27	бр.	750	0.66
11	Патрони /предпазители/ 25 А 500 V E27	бр.	850	0.69
12	Пат12рони /предпазители/ 80 А 500 V G11/4	бр.	42	3.09
13	OFAF0H63 HRC стопяем предпазител	бр.	99	14.49
14	OFAF0H80 HRC стопяем предпазител	бр.	99	14.49
15	OFAF0H100 HRC стопяем предпазител	бр.	99	14.49

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

16	OFAF0H125 HRC стопяем предпазител	бр.	99	14.49
17	OFAF0H160 HRC стопяем предпазител	бр.	99	14.49
18	OFAF00H160 HRC стопяем предпазител	бр.	111	10.74
19	OFAF000H2 HRC стопяем предпазител	бр.	10	6.73
20	OFAF000H10 HRC стопяем предпазител	бр.	80	6.73
21	OFAF000H16 HRC стопяем предпазител	бр.	80	6.73
22	OFAF000H20 HRC стопяем предпазител	бр.	90	6.73
23	OFAF000H25 HRC стопяем предпазител	бр.	90	6.73
24	OFAF000H32 HRC стопяем предпазител	бр.	100	6.73
25	OFAF000H40 HRC стопяем предпазител	бр.	72	6.73
26	OFAF000H50 HRC стопяем предпазител	бр.	112	6.73
27	OFAF000H63 HRC стопяем предпазител	бр.	166	6.73
28	OFAF000H80 HRC стопяем предпазител	бр.	112	6.73
29	OFAF00AM100 HRC стопяем предпазител	бр.	122	13.41
30	OFAF1H200 HRC стопяем предпазител	бр.	114	17.00
31	OFAF1H250 HRC стопяем предпазител	бр.	114	17.00
32	OFAF2H400 HRC стопяем предпазител	бр.	104	23.89
33	OFAF3H500 HRC стопяем предпазител	бр.	134	45.54
34	OFAF3H630 HRC стопяем предпазител	бр.	134	45.54
35	XLBM00-3P разединител за стопяеми предпазител	бр.	18	208.08
36	XLBM1-3P разединител за стопяеми предпазител	бр.	18	276.10
37	XLBM2-3P разединител със стопяеми предпазител	бр.	13	296.03
38	XLBM3-3P разединител за стопяеми предпазител	бр.	13	363.23
39	XLP000-6CC	бр.	10	61.26
40	XLP00-6BC разединител за стопяеми предпазител	бр.	10	69.76
41	XLP1-6BC разединител за стопяеми предпазител	бр.	10	185.04
42	XLP2-6BC разединител за стопяеми предпазител	бр.	10	294.14
43	XLP3-6BC разединител за стопяеми предпазител	бр.	10	460.02
44	OS125GD03P разединител за стопяеми предпазител	бр.	2	272.28
45	OS250D03P разединител за стопяеми предпазител	бр.	2	589.23
46	OFAE506	бр.	50	35.44

Производител:

Елпром Елин АД поз. 1, 2, 7 ÷ 12

Никдим ООД - поз. 3 ÷ 6

ABB - поз. 13 ÷ 46

1. Технически изисквания, на които отговарят изделията:

1.1. Позиции 1 до 45 включително:

- Номинално напрежение - съгласно спецификация
- Номинален ток - съгласно спецификация
- Размер – съгласно спецификация
- Номинална честота – 50 Hz
- Клас на предпазители – gG

1.1. Позиции 7 до 34 включително:

- Индикация за състоянието на предпазител - имат

4.4. Позиция 46:

- За поставяне/сваляне на предпазители високомоцни НН- размери 000, 00, 0, 1, 2 и 3

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови, неупотребявани, отговарят на техническите изисквания на възложителя, описани в т.4 от техническата спецификация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 7 на техническата спецификация.

Дата: 29.10.2019 г.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Емил Данков

управител

