

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.84 и -3.94   М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери по част ОВК са в милиметри.
2. Кота -3.94 = 108.61 м
2. Кота ±0.00 = 112.55 м

Спесификация на машини и съоръжения

поз. No	Наименование	бр.	един. мощн. kW	един. тегло kg
9	Подвижна жалузийна решетка модел JS 250 800/300 с размери 800x300 mm и L = 110 mm, комплект с ел. задвижка	1	0.20	18
8	Правоъгълен вентилатор за канален монтаж с V = 6800 m³/h; n = 900 об/мин; H= 650Pa; размери: 1000/1040x 498/540mm и L= 985 mm; 400V	1	4,0	100
7	Осев вентилатор за димни газове модел THT-40-2T-2 (200°C за 120 минути - F200) с V = 8000 m³/h; H= 600Pa; n = 2880 об/мин; размери: Ø410/Ø490 mm и L= 400 mm; 230V	1	1,5	35
6	Подвижна жалузийна решетка модел JS 250 500/300 с размери 500x300 mm и L = 110 mm	1	-	14
5	Правоъгълна пожаропреградна клапа със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min модел CU2+CFTH 500 / 200 с размери 500x200 mm	4	-	12
4	Филтър въздушен V-образен тип ФВ - V/285 с размери 600x300 mm и L = 200 mm и клас на филтрация EU6	1	-	25
3	Калорифер електрически тип ЕК 285Р с размери 600x300 mm и L = 500 mm; 380 V	1	15	20
2	Шумозаглушител кулисен тип ШК 285 с размери 600x300 mm и L = 500 mm	2	-	25
1	Канален вентилатор DINAIR тип AxB 6x3 T4 с V = 1800 m³/h; H=25 mm H_2O; размери 650/600x350/300mm; L= 50 mm; 380V	2	1,6	35

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Арх	арх. Ст. Димитров		ПБЗ	инж. В. Симов	
СК	инж. Св. Райнов		ПУСО и ПБ	инж. Р. Митрова	
Електро	инж. Л. Тодоров				

ПРОЕКТАНТ: МИНПРОЕКТ ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ·МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК·ЕАД

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Ръководител направление:	инж. Н. Стоименов	
Ръководител проект:	инж. В.Василев	
Ръководител отдел:	инж. Б. Христов	
Проектант:	техн. В. Дебелянова	

Печат на проектанта

ОБЕКТ: "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД

ПОДОБЕКТ: Преустройство на помещения в архив в административна сграда на "Мини Марица-изток" ЕАД, намираща се в УПИ II-140,142, кв.111, гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.94 - ВЕНТИЛАЦИЯ

ЧАСТ:	ТОВиК			
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:
03.2019 г.	РП	1:50	1	1 / 3

ЧЕРТЕЖ № 19-491-22-HVA-D-001_001-001_001

PostScript Custom Page Size