

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.84 и -3.94 М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. От Т-Авт. до табла ПГ-Централа 1, ПГ-Централа 2 и дренажни помпи ДП-1, ДП-2 да се изтеглят:
   - по 1 бр. захранващ силов кабел НН, Uo/U=0,6/1kV, тип NYY 3x1,5mm²;
2. От Т-Авт. до LS нивомера в шахтата при дренажните помпи да се изтегли 1бр. LiYCY 5x0,75mm² .
3. От Т-Авт. до ел. задвижките на вентилите В_ДП-1 и В_ДП-2 в шахтата при дренажните помпи да се изтегли по 1бр. NYY 4x1,5mm² .
4. От Т-Авт. до всеки магнет вентил МВ-1, МВ-2, МВ-3, МВ-4 и МВ-5 да се изтегли по 1бр. NYY 3x1,5mm² .
5. От Т-Авт. до двата датчика за наличие на вода по пода FL-1 и FL-2 по 1 бр. LiYCY 2x0,75mm².
6. От Т-Авт. до двата датчика за температура и влажност T1+Rh1 и T2+Rh2 в двете помещения по 1 бр. LiYCY 5x0,75mm².
7. От ПГ Централа - 1 и ПГ Централа - 2 до Т-Авт. по 1 бр. LiYCY 2x0,75mm² за сигнализация при задействането им.
8. Всички кабели да се положат по кабелна скара с капак 200 х 60 мм с разделител и крепители през 1,5 м по стени и отклоненията към консуматорите и датчиците в PVC тръби Ф20мм, укрепени по стени и таван.
9. Всички метални нетоководещи части (корпуси на ел. табла, технологичното оборудване, ОВиК оборудване, кабелни скари, мет.шлаухи) да бъдат заземени с третото или петото жило на захранващите ги кабели и/или с проводник ПВ-А2 с жълто зелена изолация със сечение равно на фазовия проводник на захранващия кабел на съответния консуматор, но не по-малко от 6мм²Cu и 16мм²Al.
10. Ел. задвижките са комплексна доставка със съоръженията.

№	Означение	Наименование и характеристика
12.		Ел. табло - осветително, силово
11.		Табло "Автоматизация"
10.		Датчик за наличие на вода по пода
9.		Кабелна линия автоматизация
8.	T+Rh	Датчик за температура и влажност
7.	П	Дренажна помпа
6.	M	Ел. задвижка за вентил
5.		Магнет вентил
4.		Табло - КД (контрол на достъпа)
3.		Табло - видеонаблюдение
2.		Табло СОТ
1.		Централа Пожароизвестяване и Пожарогасене

ЛЕГЕНДА

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Арх	арх. Ст. Димитров		ВиК	инж. Т. Кончева	
СК	инж. Св. Райнов		ПБЗ	инж. В. Симов	
Електро	инж. Л. Тодоров		ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	
ОВК	инж. Б. Христов				

ПРОЕКТАНТ: МИНПРОЕКТ ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Ръководител направление:	инж. Н. Стоименов	
Ръководител проект:	инж. В.Василев	
Ръководител отдел:	инж. Щ. Кочев	
Проектант:	инж. Е. Никифоров	

Печат на проектанта

ОБЕКТ: "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД

ПОДОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА АРХИВ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр. РАДНЕВО

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -3.94. Автоматизация на ВиК съоръжения, Пожароизвестяване и пожарогасене

ЧАСТ:	Автоматизация			
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:
03.2019 г.	РП	1:50	2	2 / 4

900_1200mm

ЧЕРТЕЖ № 19-491-22-AUT-D-002_002