



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Арх	арх. Ст. Димитров		ВиК	инж. Т. Кончева	
СК	инж. Св. Райнов		ПБЗ	инж. В. Симов	
Електро	инж. Л. Тодоров		ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова	
ОВК	инж. Б. Христов				

ПРОЕКТАНТ:			ВЪЗЛОЖИТЕЛ:																				
 <b>МИНПРОЕКТ ЕАД</b>			 <b>• МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК • ЕАД</b>																				
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:																				
Ръководител направление:	инж. Н. Стоименов		"МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД																				
Ръководител проект:	инж. В. Василев																						
Ръководител отдел:	инж. Щ. Кочев																						
Проектант:	инж. Е. Никифоров		ПОДОБЕКТ:																				
Печат на проектанта			ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА АРХИВ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, гр. РАДНЕВО																				
			ЧЕРТЕЖ:																				
			Ел. схема на Т-Авт. /автоматизация/																				
			<table border="1"> <tr> <td>ЧАСТ:</td> <td colspan="5">Автоматизация</td> </tr> <tr> <td>ДАТА:</td> <td>ФАЗА:</td> <td>МАЩАБ:</td> <td>РЕВ.:</td> <td colspan="2">ЛИСТ:</td> </tr> <tr> <td>03.2019 г.</td> <td>РП</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>			ЧАСТ:	Автоматизация					ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:		03.2019 г.	РП	-	2	4	4
			ЧАСТ:	Автоматизация																			
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:																			
03.2019 г.	РП	-	2	4	4																		
А4 ЧЕРТЕЖ № 19-491-22-AUT-D-004_002																							



Означеніе	Т–Авт.	Резерва	Резерва	ПЛ–1	ПЛ–2
Описаніе	захранване по ел. проект 4кW/230V	захранване	захранване	захранване пожарна централа 1 0,5кW/230V/3A	захранване пожарна централа 2 0,5кW/230V/3A
тип	NYU			NYU	NYU
S,mm²	3x			3x1,5	3x1,5
Кабел марка	1	2	3	5	6

MINIPROJEKT EAD

Дата

03.2019

Обект: "Муни Марица–изток" ЕАД

Преустройство на помещенія в архив в административна сграда.

Табло

Т–Авт.

Инсталация


Архив

Лист


Вс. листа

1


11




Означение		ДП-1	ДП-2
Описание		гренажна помпа 1 0,25kW/230V/1,9A	гренажна помпа 2 0,25kW/230V/1,9A
Кабел	тип	NYU	NYU
	S,mm²	3x1,5	3x1,5
	марка	7	8




Означение		
Описание		
Кабел	тип	
	S,mm²	
	марка	



Означение	Т1+Rh1		Т2+Rh2	
Описание	температура и влажность голямо помещение		температура и влажность малко помещение	
Кабел	тип	LiYCY	LiYCY	
	S,mm²	5x0,75	5x0,75	
	марка	9	10	



Означение		
Описание		
Кабел	тип	
	S,mm²	
	марка	



Означение		ПЦ-1	ПЦ-2	LS
Описание		пожаро-известителна централа	пожаро-известителна централа	ниво на водата в шахтата
Кабел	тип	LiYCY	LiYCY	LiYCY
	S,mm²	2x0,75	2x0,75	5x0,75
	марка	11	12	13



МИНИПРОЕКТ ЕАД

Дата

03.2019

Обект: "Мини Марица-изток" ЕАД

Преустройство на помещения в архив в административна сграда.

Табло

T-Авт.

Инсталация


Архив

Лист

Вс. листа


6

11




Означение		FL-1	FL-2
Описание		гатчик за наличие на вода голямо помещение	гатчик за наличие на вода малко помещение
Кабел	тип	LiYCY	LiYCY
	S,mm²	2x0,75	2x0,75
	марка	14	15





Означение		MB-1	MB-2	MB-3	MB-4	MB-5
Описание		магнет вентил 1 за студена вода	магнет вентил 2 за топла вода	магнет вентил 3 циркуляционна вода	магнет вентил 4 топлопровод	магнет вентил 5 топлопровод
		230V	230V	230V	230V	230V
Кабел	тип	NYU	NYU	NYU	NYU	NYU
	S,mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	марка	16	17	18	19	20





Означение		T02	Дисплей
Описание		управление и сигнализация на противодимна вентилация 2 бр. вентилатора ОВ поз. 7 и поз. 8	
Кабел	тип	LiYCY	
	S,mm²	2x(7x0,75)	
	марка	26	

