



| Токов кръг            | №  | 1                       | 2               | 3               | 4         | 5         |
|-----------------------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Фази                  | —  | L1, N, PE               | L1, N, PE       | L1, N, PE       | L1, N, PE | L1, N, PE |
| Консуматор            | —  | Евакуационно Осветление | Осветление      | Контакти        | Резерва   | Резерва   |
| Инсталирана мощност   | kW | 1,693<br>Ke=0,85        | 0,684           | 1,000           | -         | -         |
| Работна мощност       | kW | 1,439                   | -               | -               | -         | -         |
| Работен ток           | A  | 7,70                    | 3,66            | 5,35            | -         | -         |
| Кабел /тип и сечение/ | —  | СВТ<br>3x1,5mm²         | СВТ<br>3x1,5mm² | СВТ<br>3x2,5mm² | -         | -         |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- Корпуса на табло то се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.
- Въвод в ел. табло то-отгоре. Изводи-отгоре.
- Загубите на напрежение във вътрешната инсталация са мах. ΔU%=1%.

|                          |  |                         |  |  |  |                           |  |       |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--|-------|--|
| ПРОЕКТАНТ:               |  | МИНИПРОЕКТ ЕАД          |  | ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  |  | МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК • ЕАД   |  |       |  |
| ДЛЪЖНОСТ                 |  | ИМЕ, ФАМИЛИЯ            |  | ПОДПИС   |  | ОБЕКТ:                    |  |       |  |
| Ръководител направление: |  | инж. Н. Стоименов       |  |  |  | "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД |  |       |  |
| Ръководител проект:      |  | инж. В. Василев         |  |  |  |                           |  |       |  |
| Ръководител отдел:       |  | инж. Щ. Кочев           |  |  |  |                           |  |       |  |
| Проектант:               |  | инж. Л. Тодоров         |  |  |  | ПОДОБЕКТ:                 |  |       |  |
| Печат на проектанта      |  |                         |  | ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА АРХИВ<br>В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА<br>„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, гр. РАДНЕВО |  |                           |  |       |  |
|                          |  |                         |  | ЧЕРТЕЖ:  |  |                           |  |       |  |
|                          |  |                         |  | Еднолинейна схема на табло РТарх   |  |                           |  |       |  |
| ЧАСТ:                    |  | Електрическа            |  |  |  |                           |  |       |  |
| ДАТА:                    |  | ФАЗА:                   |  | МАЩАБ:   |  | РЕВ.:                     |  | ЛИСТ: |  |
| 03.2019г.                |  | РП                      |  | -  |  | 0                         |  | 3 3   |  |
| ЧЕРТЕЖ №                 |  | 19-491-22-ELE-D-003_000 |  |  |  |                           |  | АЗ    |  |