



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Ремонт (възстановяване,усилване) на изгорели степени от пускови
съпротивления за задвижващи станции 4x1000kW работещи в рудник „Трояново-1”.**

1.Описание на предмета на поръчката:

-Предметът на поръчката е ремонт(възстановяване,усилване) на повредените степени и изработване на усилени такива с материали осигурени от Възложителя,на пускови съпротивления за задвижващи станции 4x1000kW работещи в рудник „Трояново-1.

2.Количество, обем:

-Максималната стойност на договора е 66 000 лева.

-До изчерпване на сумата , изтичане на срока на договора или изчерпване на ремонтно пригодните степени и материали.

3.Предназначение или условия на работа:

- Пускови съпротивления за задвижващи станции 4x1000kW работещи в рудник „Трояново-1”

-Задвижването на лентовите транспортъри се осъществява с помощта на асинхронни двигатели с навит ротор 1000 kW , 6 kV. Пускането на двигателите се осъществява чрез включване в роторната намотка сухи пускови съпротивления. През дългият период на експлоатация са подменени много изгорели степени , които са ремонтно пригодни.

4.Срок за изпълнение.

-Срокът за изпълнение е 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на посочената стойност или изчерпване на ремонтно пригодните степени и материали, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

-Услугата се извършва след отправена заявка от страна на Възложителя.

-Срокът за изпълнение на заявката е до 45 дни от получаването и .

5.Техническо задание за извършване на ремонт (възстановяване, усилване) на изгорели степени : първа, втора , трета степен от пускови съпротивления чешко производство за двигател тип :JGD 71076 ; 1000 kW ;6kV;114 ,2 A ;990 об/минути ;U2=1310 V; I2=474A,на задвижваща станция 2250 , тип на съпротивлението А-14

6.Изисквания към технологията на изпълнението

-Ремонтът (възстановяване, усилване) на изгорелите степени да се извърши по технологичен процес разработен от Изпълнителя съгласуван с Възложителя.

-Ремонтираните (възстановени ,усилени) изгорели степени трябва да бъдат съвместими по електрическо съпротивление, габаритни и присъединителни размери с тези на съществуващите А-14.

- Участва се за цялата номенклатура ремонт/възстановяване,усилване/ на всички степени.Кандидатите са длъжни да предложат единична цена за ремонт/възстановяване, усилване / на всяка една изгоряла степен обект на поръчката.
- Ремонтът /възстановяване, усилване / се извършва на територията на Изпълнителя.
- Дефектовката на предоставените за ремонт степени ще се извършва в базата на Възложителя в присъствието на специалисти на Изпълнителя.
- Транспортирането на степените от базата на Възложителя до базата на Изпълнителя и обратно се осъществява от Изпълнителя за негова сметка.
- Местоположението на изгорелите степени е рудник „Трояново-1”

-Транспортирането на изделията от базата на Възложителя до базата на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.

-Предаването на изгорелите степени и приемането на възстановените се извършва на територията на Рудник”Трояново-1”. Отпадналите при ремонта детайли се връщат на Възложителя.

-Примерни операции за пълен ремонт (възстановяване,усилване) на повредените степени и изработване на усилени такива .

Операция	Нормо време; човекочаса	Цена на един човекочас; лв.	Обща стойност; лв.
Ремонт I степен съпротивление A14- възстановяване			
Ремонт I степен съпротивление A14- възстановяване и усилване			
Ремонт II степен съпротивление A14 - възстановяване			
Ремонт II степен съпротивление A14- възстановяване и усилване			
Ремонт III степен съпротивление A14 - възстановяване			
Ремонт III степен съпротивление A14- възстановяване и усилване			
Обща стойност на ремонта :			

7.Гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации,

- Гаранционният срок на дейностите е не по-малко от 6 месеца след датата на приемане на ремонтираните степени.

-При рекламации , изпълнителя отстранява дефектите изцяло за своя сметка.

- Срокът за отстраняване на констатирани недостатъци при рекламация е до 30 дни .

8. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:

-Предаването и приемането се извършва след попълване на приемо-предавателен протокол.

-Възложителят ще предостави наличната техническа документация на роторното съпротивление .

-Предвижда се задължителен оглед от страна на кандидатите 2 дни преди изтичане на срока на обявата.Огледът се удостоверява с протокол.

9. Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата.

- Услугата се извършва с материали предоставени от Възложителя.

ИЗГОТВИЛ:

Веселин Василев



СЪГЛАСУВАЛ:

Иван Иванов

Ръководител отдел „Електрооборудване“

