



ПРОТОКОЛ
№ ТО-4/2020г.
по процедура с реф. № 114/2019г.

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая №604, в изпълнение на Заповед №МТ-01-447/31.10.2019г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Мирослав Митков – експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Веселин Василев – гл. инж. електрообзавеждане отдел „Електрооборудване“
2. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа офертите на допуснатите участници и провери за съответствието на предложенията им с предварително обявените условия за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение” - реф. № 114/2019г, за:

1. Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.”

2. Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение”

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

1. Кратко описание на техническите предложения на участниците.

1. Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.”

Изисквания на Възложителя: Участници:	Техническо предложение	Срокът на изпълн. на договора - 18 месеца, считано от датата на влизване в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	Начин на изпълнение – по заявка възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	на на за и на и на на	Изпълнителя трябва да поеме пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца.
„Ерета” ЕООД, гр. Стара Загора	Не съответства на изискванията на възложителя.	18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	по заявка възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	на за и на и на на	Поема пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 24 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 36 месеца.
„Енергоимпорт-Експорт” ООД, гр. Стара Загора	Не съответства на изискванията на възложителя.	18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	по заявка възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	на за и на и на на	Поема пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца.

Изисквания на Възложителя:	Техническо предложение	Срокът на изпълн. на договора - 18 месеца, считано от датата на влизване в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	Начин на изпълнение – по заявка на възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	Изпълнителя трябва да поеме пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца.
Участници:				
„Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора	Съответства на изискванията на възложителя.	18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	по заявка на възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	Поема пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по- кратък от 24 месеца.

2. Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение“

Изисквания на Възложителя:	Техническо предложение	Срокът на изпълн. на договора - 18 месеца, считано от датата на влизване в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	Начин на изпълнение – по заявка на възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	Изпълнителя трябва да поеме пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца.
Участници:				
„Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора	Съответства на изискванията на възложителя.	18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.	по заявка на възложителя за доставката и услугата. Срокът за изпълнение на доставката и услугата: до 120 календарни дни от получаването на заявка.	Поема пълната гаранция за качеството на извършеният от него ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по- кратък от 24 месеца.

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.“

2.1. „Ерста“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 1/30.10.2019г., 11:44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Ерста“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 kV и кой за прекъсвач 20 kV

За прекъсвач 6 кV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 кV и ток на късо съединение 16 кA;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 кV и ток на късо съединение 25 кA;

A изискванията са за напрежение 12 кV и ток на късо съединение ≥ 25 кA;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

2.2. „Енергоимпорт-Експорт“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 2/30.10.2019г., 13:35 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Енергоимпорт-Експорт“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 кV и кой за прекъсвач 20 кV

За прекъсвач 6 кV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 кV и ток на късо съединение 16 кA;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 кV и ток на късо съединение 25 кA;

A изискванията са за напрежение 12 кV и ток на късо съединение ≥ 25 кA;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение“ - Няма такива участници.

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.“

3.1. „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение“

3.2. „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

Дата на приключване работата на комисията: 10-02......2020г.

Комисия:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Председател: /Мирослав Митков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Членове: 1. /Веселин Василев/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

2. /Калоян Кръстев/