



УТВЪРДИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

10.05.2020г.

Дата на утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП

**Окончателен протокол от работата на
комисията по чл. 181, ал.4 от ЗОП.
по публично състезание с реф.№ 114/2019**

На основание чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед №МТ-01-447/31.10.2019 г. на ИД, в състав:

Председател: Дияна Колева – експерт-търговия, отдел „Търговски“
Членове: 1.Веселин Василев – гл.инж.-електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“
2.Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба“

Извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение“ - реф.№ 114/2019г., по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение

Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение

1.Промени настъпили в хода на работата на комисията –
няма

2. Участници в процедурата.

Получени оферти от:

За обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение:

- „Ерста“ ЕООД, гр. Стара Загора – вх.№ 1/30.10.2019 г., 11:44 ч.
- „Енергоимпорт-Експорт“ ООД, гр. Стара Загора – вх.№ 2/30.10.2019 г. 13:35 ч.
- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора – вх. №3/30.10.2019 г., 13:57 ч.

За обособена позиция №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора – вх. №3/30.10.2019 г., 13:57 ч.

В Протокол № 1/2019 са отразени действията на комисията от публичното заседание по отваряне на офертите

С Протокол № 2/2019 г. комисията е разгледала документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците

С Протокол № 3/ 2020 г. е извършен подбор на участниците;

С Протокол № 4/ 2020 г. са разгледани техническите предложения на допуснатите участници



3. Предложение за отстраняване на участници и мотиви

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.“

3.1. „Ерста“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 1/30.10.2019г., 11:44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Ерста“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 кV и кой за прекъсвач 20 кV

За прекъсвач 6 кV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 кV и ток на късо съединение 16 кА;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 кV и ток на късо съединение 25 кА;

А изискванията са за напрежение 12 кV и ток на късо съединение ≥ 25 кА;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

3.2. „Енергоимпорт-Експорт“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 2/30.10.2019г., 13:35 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника Енергоимпорт-Експорт“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 кV и кой за прекъсвач 20 кV

За прекъсвач 6 кV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 кV и ток на късо съединение 16 кА;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 кV и ток на късо съединение 25 кА;

А изискванията са за напрежение 12 кV и ток на късо съединение ≥ 25 кА;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение“ - Няма такива участници.

4. Класиране на участниците:

4.1. Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение

Първо място: „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

4.2. Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение

Първо място: „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена. Класирането е извършено по обособени позиции.

Комисията предлага да се сключи договор с участника класиран на първо място както следва:

Обособена позиция №1 - „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 131 998,60 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение: 18 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. Доставките се извършват по заявка на Възложителя.

Обособена позиция №2 - „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 121 998,00 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение: 18 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. Доставките се извършват по заявка на Възложителя.

Приложения: Протоколи №1, №2, №3, №4 и №5 от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: 18.05.2020г.

Комисия:

Председател:/Д. Колева/

Членове: 1...../В. Василев/

2...../К. Кръстев/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/