



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105042840

ДО:

**„Ерста“ ЕООД,
гр. Стара Загора
ул. „Капитан Петко Войвода“ №6
тел: 042 959 565
факс: 042 230 744
e-mail: ersta@abv.bg**



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЕВ,

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП приложено Ви изпращам Решение на Възложителя за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение” - реф. № 114/2019г.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/





РЕШЕНИЕ

№ 20-04-1059/20.05 2020 г.

Относно: Определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение” реф.№ 114/2019 ЗОП, по обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение

Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 116 от 20.09.2019 г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2019-0106. Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 20.09.2019 г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и доклада на комисията: <https://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-montaj-i-vavejdane-v-eksploatatsia-na-komutatsionna-aparatura-sredno-naprejenie-2055.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол № 11-2020/18.05.2020 г., и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма
Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение.“

1.1. „Ерста“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 1/30.10.2019г., 11:44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Ерста“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 kV и кой за прекъсвач 20 kV

За прекъсвач 6 kV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 kV и ток на късо съединение 16 kA;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 kV и ток на късо съединение 25 kA;

А изискванията са за напрежение 12 kV и ток на късо съединение ≥ 25 kA;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали





на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

1.2. „Енергоимпорт-Експорт“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 2/30.10.2019г., 13:35 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника Енергоимпорт-Експорт“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

Участникът е приложил извадка от каталог за два прекъсвача HVX 17-16-06-F и HVX 24-25-06-F.

Не е посочено в офертата кой прекъсвач ще бъде използван за прекъсвач 6 кV и кой за прекъсвач 20 кV

За прекъсвач 6 кV не отговаря нито един от посочените видове.

Тип HVX 17-16-06-F е за напрежение 17 кV и ток на късо съединение 16 кА;

Тип HVX 24-25-06-F е за напрежение 24 кV и ток на късо съединение 25 кА;

А изискванията са за напрежение 12 кV и ток на късо съединение ≥ 25 кА;

Съгласно документацията по процедурата, участниците трябва да докажат техническите показатели на прекъсвачите със сертификати и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата.

Участникът е представил каталожни материали, на които не са маркирани предлаганите изделия.

Обособена позиция №2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение“ - Няма такива участници.

2. Утвърждавам следното класиране:

Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи Средно напрежение

Първо място: „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контактори Средно напрежение

Първо място: „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

Обособена позиция №1 - „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 131 998,60 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение: 18 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. Доставките се извършват по заявка на Възложителя.

Обособена позиция №2 - „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора, при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 121 998,00 лв. без ДДС.





Срок за изпълнение: 18 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. Доставките се извършват по заявка на Възложителя.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена. Класирането е извършено по обособени позиции.

Мотиви за неприлагането на чл. 110, ал.2, т. 2 от ЗОП, съгласно който Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато има само една подходяща оферта - за обособена позиция № 1 и **за неприлагането на чл. 110, ал.2, т. 1 от ЗОП,** съгласно който Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато е подадена само една оферта – за обособена позиция № 2

Заявените количества по двете обособени позиции са на основание Докладна записка от Управителя на рудник „Трояново-1“, с Вх. № 6352/18.06.2019 г. Комутационната апаратура средно напрежение има експлоатационен ресурс, който се определя от режима на работа на съоръжението, и варира в граници от 10 до 15 години. Прекъсвачите и контакторите, които подлежат на подмяна, работят от влизането на съоръженията в експлоатация, изчерпали са своя експлоатационен ресурс и тяхната подмяна е наложителна.

От постъпването на Докладната записка от Управителя на рудник „Трояново-1“, с мотиви спешна необходимост, са изминали 11 месеца. Ако процедурата се прекрати и се проведе нова, е възможно аварийно събитие, което да доведе до невъзможност за работа на РТНК-3 в рудник „Трояново-1“.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

