



РАЗЯСНЕНИЕ № 1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр. Раднево

Изм. № MT-04-1903
12.06. 2015 г.

обл. Стара Загора

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на КРУ (поле) средно напрежение за задвижваща станция“ – реф. № 80/2015г.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос №1: „В документацията, таблица „Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1“, кондензаторните батерии са с мощност 300 kVAR, а в ценовата таблица като резервна батерия е записана с мощност 600 kVAR. Моля за разяснение – какъв тип кондензаторна батерия да предложим в КРУ –то и какъв да оферираме като резервна?“

Отговор: Общата мощност на кондензаторните батерии, монтирани на една задвижваща станция е 600 kVAr, като в пето КРУ (поле) има монтирана батерия 300 kVAr, в шесто КРУ (поле) също 300 kVAr и резервните по позиция № 8 от Техническа спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение са 3 бр. по 300 kVAr.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

