



ПРОТОКОЛ

№МТ - 5/ 2015г.

На 03.09.2015г., от 09,00 часа, в открито заседание в заседателна зала №2, комисия, назначена със заповед № МТ-01-304/06.07.2015 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко Милков – инженер енергетик, отдел „Електрооборудване”
ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 2) Иван Николаев – юрисконсулт, „Правна служба”

Пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

На заседанието присъстваха представители на следните участници:

- Красимир Крумов – упълномощен представител на „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- Таньо Караиванов – упълномощен представител на „Сименс“ ЕООД, гр. София.

На публичното заседание, председателят на комисията отвори и оповести ценовите оферти на следните участници:

- „Сименс“ ЕООД, гр. София.
- „ТЕЛЕКОН Ко“ ООД, гр. София.

След отваряне и оповестяване на предложените цени комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат ценовите предложения на останалите участници. Красимир Крумов и Таньо Караиванов отказаха да подпишат ценовите предложения на останалите участници.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

На закрито заседание комисията пристъпи към класиране на допуснатите до оценка на офертите Участници, съгласно т.2.5 от документацията за участие в *открита* процедура с предмет: „Доставка на КРУ (поле) средно напрежение за задвижваща станция” – реф.№80/2015г. – ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. При разглеждане на офертите комисията установи, че ценовите оферти на участниците са:

Участници	Обща стойност, лв без ДДС
„Сименс“ ЕООД	459 825,00
„ТЕЛЕКОН Ко“ ООД	489 987,19

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 618/03.07.2015 г.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя за мощност на кондензаторните батерии, посочено в №8 „Наименование на изделията“ от техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие, а именно: „№8. Кондензаторна батерия 300 KVar“. В разяснение №1 към документацията за участие Възложителят е посочил, че: „Общата мощност на кондензаторните батерии ... по позиция №8 от Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение са 3 бр. по 300 KVar“.

В техническата си оферта – Приложение №5.1 в подробно техническо описание на стоките, които ще бъдат доставени за поз.№8 в колона „Наименование на изделията“ участникът е посочил „Кондензаторна батерия 600 KVar“, което не отговаря на изискването на Възложителя за обща мощност на кондензаторните батерии от 300 KVar.

III. Резултати от разглеждането и оценяването на офертите на допуснатите участници.

Доставка на комплектни разпределителни устройства /КРУ/ (поле) средно напрежение за задвижваща станция.

Участници	Условия на плащане, дни	Наименование на изделията	Количество, брой	Ед.цена, лв без ДДС	Общо, лв без ДДС	Обща ст-ст, лв без ДДС
„Сименс“ ЕООД	до 30	КРУ(поле) №1 вход 6kV ГТЛ 3x560kW	3	7203,00	21609,00	459825,00
		КРУ(поле) №2 извод 6kV ГТЛ 3x560kW	3	23486,00	70458,00	
		КРУ(поле) №4 трансформатор 6kV ГТЛ 3x560kW	3	21714,00	65142,00	
		КРУ(поле) №5 глав. двигат. 1 и 2 6kV ГТЛ 3x560kW	3	43576,00	130728,00	
		КРУ(поле) №6 глав. двигат. 3 и 4 6kV ГТЛ 3x560kW	3	43576,00	130728,00	
		Прекъсвач резервен за позиция № 3	3	9030,00	27090,00	
		Контактор резервен за позиция № 4 и 5	3	3060,00	9180,00	
		Кондензаторна батерия 300 KVar	3	1630,00	4890,00	

„ТЕЛЕКОН Ко“ ООД	до 30	КРУ(поле) №1 вход 6kV ГТЛ 3x560kW	3	22895,36	68686,08	489987,19
		КРУ(поле) №2 извод 6kV ГТЛ 3x560kW	3	28277,09	84831,26	
		КРУ(поле) №4 трансформатор 6kV ГТЛ 3x560kW	3	37552,85	112658,5 5	
		КРУ(поле) №5 глав. двигат. 1 и 2 6kV ГТЛ 3x560kW	3	30139,67	90419,00	
		КРУ(поле) №6 глав. двигат. 3 и 4 6kV ГТЛ 3x560kW	3	30139,67	90419,00	
		Прекъсвач резервен за позиция № 3	3	5848,49	17545,46	
		Контактор резервен за позиция № 4 и 5	3	4785,79	14357,37	
		Кондензаторна батерия 300 KVA _r	3	3690,16	11070,47	

IV. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване:

Първо място: „Сименс“ ЕООД, гр. София.

Второ място: „ТЕЛЕКОН Ко“ ООД, гр. София.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката.

V. Дата на съставяне на протокола 11.09. 2015 г.

Комисия:

Председател:

Митко Милков /...../

Членове:

1. Георги Николов /...../

2. Иван Николаев /...../