



РЕШЕНИЕ

№ 45-04-2955 / 14.09 2015 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена *открита процедура* за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на КРУ (поле) средно напрежение за задвижваща станция” – реф.№80/2015г. – ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 101 от 29.05.2015 г. на ИД.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 29.05.2015 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0074.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП (във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП).

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД Протокол № 26-2015/11.09.2015г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх.№ 618/03.07.2015 г.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя за мощност на кондензаторните батерии, посочено в №8 „Наименование на изделията“ от техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие, а именно: „№8. Кондензаторна батерия 300 KVar”. В разяснение №1 към документацията за участие Възложителят е посочил, че: „Общата мощност на кондензаторните батерии ... по позиция №8 от Техническа спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение са 3 бр. по 300 KVar”.

В техническата си оферта – Приложение №5.1 в подробно техническо описание на стоките, които ще бъдат доставени за поз.№8 в колона „Наименование на изделията“ участникът е посочил „Кондензаторна батерия 600 KVar“, което не отговаря на изискването на Възложителя за обща мощност на кондензаторните батерии от 300 KVar.

2. Утвърждава следното класиране:

Първо място: „Сиенс” ЕООД, гр. София.

Второ място: „ТЕЛЕКОН Ко” ООД, гр. София.



Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката.

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Сименс“ ЕООД, гр. София, с предлагана цена за изпълнение на поръчката – 459 825 лв без ДДС.

Срок за изпълнение на договора: до 90 /деветдесет/ дни от датата на сключването му.

Условия на плащане: до 30 /тридесет/ дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Производител на КРУ (полета): Сименс АГ. Страна на произход на КРУ (полета) – Турция.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.

В) На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

Андон Петров Андонов
Изпълнителен директор

