



РАЗЯСНЕНИЯ 1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Изх.№ MT-04-2302
02.09. 2014 г.
обл.Стара Загора

Към публична покана с предмет „Доставка на трифазни ел. двигатели с накъсосъединен ротор” - (рег.№ 126/2014г.- ПП)

Въпрос № 1:

Номиналното напрежение да е 500V (Y) или 500V (D)?

Отговор №1:

Номиналното напрежение е 500 V (D).

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
Изпълнителен директор

