



РАЗЯСНЕНИЕ №1

към документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водни помпи“ – реф. №152/2015г. - ЗОП.

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос 1: „... моля да разясните за всяка отделна позиция тип на помпата или номер на чертеж съгласно БДС .

Позициите, за които се интересуваме са:

1,2,3,5, 10,14,18,19,21,22,23,24,25. От Вашата спецификация.“

Отговор 1: Изделията под №№ 1,2,3,5, 10,14,18,19,21,22,23,24,25 от Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие са предназначени за помпи тип, както следва:

№	Наименование	Тип на водните помпи
1.	Втулка предпазна	300Д70
2.	Пръстен лабиринтен неръждаем	200Д90
3.	Съединителен к-т	200Д90
5.	Втулка предпазна неръждаема	200Д90
10.	Колело работно чугун - Ø 510	200Д90
14.	Щифт цилиндричен БДС 1980-65	200Д90
18.	Колело работно неръждаемо	200Д90
19.	Куплунг плацов с 10 отвора	300Д90
21.	Пръстен лабиринтен неръждаем	300Д70
22.	Колело работно неръждаемо	300Д70
23.	Вал неръждаем помпа	300Д70
24.	Гайка специална неръждаема	300Д70
25.	Щифт цилиндричен неръждаем	300Д70

Въпрос 2: “За позиция 20 дали имате предвид гумен тампон за палец за съединител?”

Отговор 2: Изделието под №20 от Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие е съединител еластичен вълн.ф35х5; вътр. Ø 18х8,5 (гумен тампон на палец за съединител за помпа).

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

