



Легенда:	
	Главно разпределително табло (ГРТ), метално, стенно, IP54
	Осветително табло за открит монтаж, с ЛП 2x36, IP44
	Осветително табло за открит монтаж, LED панел, 36W, IP21
	Противовлажен аплик с ЛНЖ 60W
	Осветително табло за открит монтаж, с ЛП 2x36, IP44
	Осветително табло за открит монтаж, с ЛП 2x36, IP65
	Евакуационно осветително табло, с 32 бр. LED, IP54, еквивалент на 18W; с вградена акумулаторна батерия - 3h; за открит монтаж
	Контакт 220VAC/16A, P+N+PE, за монтаж на стена
	Разклонителна кутия, PVC, IP 44
	Обикновен ключ 250VAC/10A, за скрит монтаж
	Сериен ключ 250VAC/10A, влагозащитен, за открит монтаж
	Сериен ключ 250VAC/10A, за скрит монтаж
	Нормена осветеност Реализирана осветеност
	Мощност на осветителното табло, W Ел. табло - токов кръг

- Забележки:
- Осветителната инсталация да се изпълни със силов кабел НН, тип СВТ 3x1.5mm², изгелен в PVC кабелен канал 20/20 mm.
 - Контактите 220V да се захранят със силов кабел НН, Uo/U=0.6/1kV, тип СВТ 3x2.5mm², изгелен в PVC кабелен канал 20/20 mm.
 - Евакуационните осветителни тела се захранват с кабел СВТ 3x1.5mm² изгелени в PVC кабелен канал 20/20 mm
 - Ключовете да се монтират на височина 1,0m от готов под и на 0,15m от светлата част на вратата.
 - Контактите да се монтират на височина 0,5m от готов под.
 - Всички размери са в см.

Разпределение на кога ± 0.00
/ремонт/

част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. З. Котева	
констр.	инж. Тончева	
ОВ	инж. Христо	
Вик	инж. Котева	
ПБЗ	инж. Стоев	
ПБ	инж. Митрова	
Съгласувал:		
Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД		
Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД		
Инвентарен N 544 - 2015		
Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК № 1 на Промисловата в с. Меликаррово		
фаз: шифър машб		
Чертеш:		
РП 492 1:50		
Осветителна инсталация		
лист N 1 Брой на листове: 4		
ЧАСТ: Електро		