



Частично разпределение на kota ± 0.00 /ремонт/

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери на ОВ съоръженията са в милиметри.

Спецификация на машини и съоръжения				
№	Наименование	бр.	едн. мощн. kW	едн. тегло, kg
1	Вентиляционна решетка за степен монтаж с индивидуално насочващи се хоризонтални ламели модел АНН 200х100+DW+CC+ REW, комплект с регулираща секция, монтажна рамка и присъединителна кутия; дебит V=90 m³/h	2	-	-
2	Крыга фасадна решетка от алюминий с неподвижни ламели, модел ВЛР-О-К 160 с размери: Ø160 mm и L= 45 mm	2	-	-
3	Битов вентилятор със самонадаща клапа модел САЕ ДК 150 с дебит V = 292 m³/h, n = 2400 rpm, размери 205x205 / Ø150 mm, L = 132 mm; 230 V	2	0.03	0.9
4	Крыга фасадна решетка от алюминий с неподвижни ламели, модел ВЛР-О-К 125 с размери: Ø125 mm и L= 45 mm	2	-	-
5	Крыга фасадна решетка за канален монтаж с пластмасов корпус, модел РКА 100 L+ МТУ1+МКЛ, комплект с регулятор за обороти и конзола; дебит V=180 m³/h; N=130 Pa; размери Ø99/Ø288 mm и L = 247 mm; 230V	1	0.07	2.0
6	Електрически бойлер хоризонтален тип БЕ 1600 с обем V=1600 литра, комплект със собствено ел. табло и раз-мери: диаметр Ø1000 mm и дължина L = 2200 mm; 400V	2	24,0	2125,0

Съгласувал:		
част:	фамилия:	подпис:
Арх.	арх. Козева	
Констр.	инж. Тончева	
Електро	инж. Тодоров	
Вик	инж. Кончева	
ПСЗ	инж. Сивнов	
ПС	инж. Митрова	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД			Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД		
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД			Инвентарен N 618 - 2015		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1 на Промошадската в с.Мединкарово	
П-1	НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Цанков			
проектант	инж. Арсенов				
Р-1 ОТДЕЛ	инж. Христов		07.2015	Чертеж: Частично разпределение на kota ±0,00 /ремонт/- вентилация и бойлери за В1 В	
ПРОЕКТАНТ	техн. Джебизова			РП	492 1:50
НАЧЕРТАЛ	техн. Джебизова			лист N 1	Брой на листовете 2
			Част: О В К		