



Разпределение на кота ± 0.00  
/ремонт/

Стоманено-поцинкована  
тръба 2 1/2"

Стоманено-поцинкована шина 40/4mm

Забележки:

- Захранващите кабели за всички консуматори са тип СВТ с 3 и 5, изтеглени в PVC кабелен канал 100/40 mm.
- Контактите 220V/ да се захранат със силов кабел HН, Uo/U=0.6/1kV, тип СВТ 3x2.5mm<sup>2</sup>, изтеглен в PVC кабелен канал 100/40 mm.
- Сеченията на всички захранващи кабели са дадени в чертежите на табло ГРТ и табло ТВ.
- Кабелите ГТРСa15b, за LAN мрежата, се изтеглят в PVC кабелен канал 20/20mm. Розетките RJ45 да се монтират на височина 0.7m от готов под.
- До всяка RJ45 розетка да се изтеглят по два броя кабели ГТРСa15b.
- Всички отвори в стените да се изпълнят с пожарозащитна пена.
- Всички размери са в см.

Легенда:	
	Главно разпределително табло (ГРТ), метално, стенно, IP54
	Табло бойлери (ТВ), метално, стенно, IP54
	Телекомуникационен шкаф 9U 600/500 за монтаж на стена
	Отопително тяло
	Двойна информационна розетка RJ45, за монтаж върху гипскартон
	Радио-комуникационно устройство /антена комшекс/
	Контакт 220VAC/16A, P+N+NE, за монтаж на стена
	Сдвоен контакт 220VAC/16A, P+N+NE, за монтаж на стена
	Контакт 380VAC/16A, 3P+N, за открита инсталация
	Разпопнителна кутия, PVC, IP 44
	Сдвоен бутон с пружинно връщане

<b>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</b>				Възложител: "Мини Марница - Изток" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Полноме	Дата	Обект: "Мини Марница - Изток" ЕАД			
ИЗПЪЛВАНЕ	инж. Пенчев			ПОДОбект:Ремонт на съществуващата			
ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенев			сграда на участък РТНК №1 на			
Р-1/ОТДЕЛ	инж. Гергев			промишлеността в с.Мединково -			
ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров			допълнение по част "Електро"			
НАЧЕРТАЛ	инж. Тодоров			Чертеж:			
				Силова инсталация и			
				корпоративна мрежа			
				лист N 1			
				брой на листовите 2			
				ЧАСТ: Електро			

Съгласувал:		Част:		фамилия:		подпис:	
		Дух.		инж. Кочева			
		ОВ		инж. Христова			
		Вик		инж. Кочева			

Настоящият чертеж отменя чертеж N 823-2015, под същото наименование,  
изпратен на инвеститора с писмо N 1417/09.10.2015г.