



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

**„Сервизно обслужване на колонки за светли горива, нивомерни и фискални системи,  
работещи в складовете за ГСМ на „Мини Марица-изток” ЕАД.”**

**/Услуга/**

**1. Описание на предмета на поръчката – „Сервизно обслужване на колонки за светли горива, нивомерни и фискални системи, работещи в складовете за ГСМ на „Мини Марица-изток” ЕАД.”**

**2. Количество:**

- Колонки за светли горива – 11 броя
- Нивомерни системи – 4 броя
- Фискални системи – 4 броя

**Разпределени на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД”, както следва:**

Наименование	Рудник „Трояново-1” с. Трояново	Рудник „Трояново-север” с. Ковачево	Рудник „Трояново-3” с. Медникарово	Складова база гр. Раднево
Колонки за светли горива	3	3	4	1
Нивомерни системи	1	1	1	1
Фискални системи	1	1	1	1

**3. Предназначение –** Поддържане в цялостна техническа и функционална изправност приетите за сервизно обслужване системи (механика, електроника и софтуер), отчитащи оборотите на светли горива в складовете за ГСМ на „Мини Марица-изток” ЕАД“, съгласно изискванията на „НАРЕДБА Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА“ и „НАРЕДБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ“.

**4. Срок за изпълнение –** Срок за изпълнение на договора е до 1 (една) година, считано от датата на сключването му или до достигане на общата стойност по него, което от двете събития настъпи по-рано.

**5. Техническо задание –** Изпълнителят е длъжен да поддържа в техническа и функционална изправност приетите за сервизно обслужване системи (механика, електроника и софтуер с непрекъсната свързаност и пренос на данни към НАП), отчитащи оборотите на светли горива в складовете за ГСМ на „Мини Марица-изток” ЕАД“, като извършва ежемесечно сервизно обслужване, включващо преглед, профилактика и ремонт при необходимост, както и калибриране (проверка за точност);

**6. Изисквания към технологията на изпълнението:**

Изпълнителят е длъжен в срок до 24 часа, след уведомяване от страна на Възложителя да отстранява възникнали повреди по приетите за сервизно обслужване колонки за светли горива.

Изпълнителят е длъжен да отстранява възникнали повреди по приетите за сервизно обслужване фискални и нивомерни системи, в съответните срокове съгласно изискванията и условията на действащите нормативни разпоредби (НАРЕДБА Н-18).

Изпълнителят е длъжен да влага при извършването на ремонт само нови резервни части, съгласно спецификацията:

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
КОЛОНКА ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА		
1	Разходомер Adast M 403.25 (100 l/min)	469400163
1.1	Маншон за буталата на разходомер	1814614330
1.2	Семеринга за оста на разходомера	1384000228
1.3	Долна капачка к-т с втулка	461409
1.4	Шибър-разпределител за разходомер	460300953
1.5	Корпус на разходомера к-т	300957
1.6	Кулиса за разходомера	300960
1.7	Капачка странична с винт	300901
1.8	Биела за разходомера	461422
1.9	Тяло горно с фланци	461405
1.10	Капачка	300902
1.11	Регулиращ винт	461417
2	Датчик оптоелектронен „Eltomatic”	495411564
3	Раздътъчен пистолет 1"	V197.32
3.1	Конзола (дръжка)	26504
3.2	Спусък	39257
3.3	Ос на спусъка	457689
3.4	Семеринг на спусъка	23404917
3.5	Клапан конусен	454376
3.6	Легло на клапана	39122
3.7	Накрайник (човка)	26272
3.8	Мембрана (изключваща)	23407423
4	Електронен брояч C-100 (управление)	
5	Дисплей C-101	
5.1	LCD индикатор – лева / литри	
6	Контролно стъкло за гориво	38228
7	Помпен моноблок (50 l/min)	P687.25
8	Помпен моноблок (100 l/min)	P687.32
8.1	Шайба ремъчна	450300030
8.2	Фибър	455400034
8.3	Ламела	455400330
8.4	Статор на помпата	27684
8.5	Филтър	451976
8.6	Конусен клапан	453445
8.7	Поплавък за обезвъздушителната с-ма	453416
НИВОМЕРНА СИСТЕМА		
1	Нивомерна сонда к-т	TSP-LL2-XXX-GD2
1.1	Тяло на сондата	TSP-LL2-XXX
1.2	Поплавък за гориво	TSP-IDF2
1.3	Поплавък за вода	TSP-IDG2
2	Конзола	COLIBRI CL6
2.1	Съединител за кабел информационен	TSP-KW30
2.2	Кабел за пренос данни	LIYCY-M 1X2X0,75
ФИСКАЛНА СИСТЕМА		
1	Фискална памет	IFS
2	Фискален принтер	DATEKS FP-2000 KL
3	Контролер - пренос данни	IFS CONV. DATA

Всяка подмяна на резервни части се доказва с двустранен констативен и приемателен протокол между Възложител и Изпълнител, както и разходно-оправдателен документ (фактура).

В двустранния констативен протокол се описва конкретната повреда, начина на отстраняването и при необходимост се съгласува единичната цена за части които не са включени в спецификацията към договора.

Възложителят има право да съгласува предложените цени или да откаже доставката им и сам да осигури необходимите за ремонта резервни части. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи доставчик и цена, при която Изпълнителя може да достави резервните части.

Всички подменени и негодни части се връщат на Възложителя, за бракуване.

## **7. Гаранционни условия**

Гаранционният срок на всички подменени елементи и модули трябва да бъде не по-малък от 6 месеца, считано от датата на двустранен приемателен протокол за извършения ремонт.

При рекламация в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка, като за целта Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го кани за установяване на рекламацията и съставяне на съответния протокол, в срок до 48 часа от получаването на уведомлението. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола за рекламация, не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той става задължителен за страните по договора. Срокът за отстраняване на рекламация е до 48 часа, след датата на подписване на протокола за рекламация и може да бъде удължаван само с изричното съгласие на Възложителя. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

## **8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:**

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

## **9. Други:**

Възложителят не е длъжен да възложи пълен обем дейности до общата прогнозна стойност на поръчката.

Възложителят има право да изключи отделни елементи от сервизното обслужване при промяна и/или отпадане на нормативните изисквания.

**ИЗГОТВИЛ:**

инж. Дичо Нончев

Главен инж. минен - технология и анализи



**СЪГЛАСУВАЛ:**

инж. Митко Донеv

Р-л отдел „Производствено-технологичен”

