



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Вх.№ ИТ - 04 - 2897

22. 10. 2014 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ

Към публична покана с предмет:
„Доставка на пожарно оборудване” - (рег. № 151/2014 г. - ПП).

Въпрос: Във връзка с публична покана с предмет: „Доставка на пожарно оборудване”, очакваме вашето разяснение по позиция № 6 „Шланг за пожарогасене С, ø36mm, "Storz" С, L=20m, P>16 Bar и стандарта на който трябва да съответстват.

Стандарта EN 14540 се отнася за шлангове предназначени за използване при максимално налягане до 15 Bar.

Стандарта DIN 14811 се отнася за шлангове D25, **C38**, C40, C42, C45, C52, C55, B65, B70, B75 и т.н. и работно налягане до 16 Bar.

Стандарт EN 1924-1 не съществува. Това е проект на Стандарт, който не е приет.

P>16 Bar не уточнява работното налягане.

Моля да уточните на кой стандарт и на колко бара работно налягане трябва да отговарят шланговете в техническата спецификация на процедурата с предмет: „Доставка на пожарно оборудване”.

Отговор: Изискванията посочени в Техническата спецификация са съгласно Доклад от Началник РСПБЗН – „Мини Марица Изток” ЕАД съгласуван и от Началник ОУПБЗН Стара Загора.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

