



**РАЗЯСНЕНИЕ
№ 2**

**Към публична покана с предмет:
„Доставка на пожарно оборудване” - (рег. № 151/2014 г. - ПП).**



Във връзка с горепосочената публична покана, бихме желали:

Въпрос 1 – да получим подробна техническа спецификация за следните позиции от Приложение № 1 към поканата:

Поз. 12 – въже за клапана на всмукателната цедка – моля да уточните материала на въжето, както и начина на захващане в края на въжето.

Поз. 15 – Пеноструйник В – моля да се уточнят материала, както и дали съединителят трябва да бъде тип „холендър” или „с вътрешна резба”.

Поз. 16 – Пеноструйник С – моля да се уточнят материала, както и дали съединителят трябва да бъде тип „холендър” или „с вътрешна резба”.

Отговор:

Позиция № 12 – Съгласно посочения стандарт;

Позиция № 15 – Пеноструйник В със съединител тип "Storz", ø75 mm;

Позиция № 16 – Пеноструйник С със съединител тип "Storz", ø52 mm;

Въпрос 2 – да уточните дали е възможно относно поз. 6 – Шланг за пожарогасене ø36 мм – да се предложи шланг за пожарогасене ø38 мм?

Отговор: не е възможно

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

