



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



**РАЗЯСНЕНИЯ №1
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕФ.№ 006/2016 г.**

**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево**

Изм.№ MT-04-704

08. 08. 2016 г.

ОБЛ.СТАР ЗАГОРА

**С ПРЕДМЕТ: “Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново по II-ри
насипищен хоризонт на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Трасе на ГЛТ 1201“**

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме следната информация:

Въпрос №1

Защо в КСС не са дадени размерите на трасето, за да може да се изчисли точно необходимото количество фракция?

Отговор на въпрос №1

Размерите на трасето са дадени в публикуваната документация за участие. В обяснителната записка и типовите напречни профили се вижда, че трасето е с ширина 18 м.

Въпрос №2

Ще има ли валиране или само настилане на каменна фракция?

Отговор на въпрос №2

Валиране ще има след полагане на подосновния пласт и след полагането на основата от заклинен камък, както е указано в позиция №4 от количествената сметка. Валирането ще се изпълнява с вибрационен валеж.

Въпрос №3

Ако има валиране ще трябва още допълнително количество каменна фракция, които следва да се заложат в КСС.

Отговор на въпрос №3

След валирането няма да има необходимост от допълнително количество каменни фракции.

**АНДОН АНДОНОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mini-ead@marica-iztok.com