



УТВЪРДИЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен Директор



№ МТ-031/1603/2016 г.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на
офертите по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: „Доставка на студеносвиваеми кабелни глави за открит и закрит монтаж за еднофазни кабели СХЕКТ и САХЕКТ тип: 93-ЕВ63, 92-ЕВ62 или еквивалент” – (рег. № 24/2016 г. – ПП).
2. Прогнозна стойност на поръчката: 60 000.00 лева без ДДС.
3. Дата на отваряне на офертите: 26.02.2016 г., 09:30 часа
4. Получени оферти:

| № по ред | Наименование на лицата и седалище | Входящ №, дата на получаване |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | „Енерготел“ ООД, гр. София | 1525/24.02.2016 г. |
| 2 | „АСМ“ ООД, гр. София | 1565/25.02.2016 г. |
| 3 | „Трейд Груп 2000“ ЕООД, гр. София | 1567/25.02.2016 г. |
| 4 | „Макрис ГПХ“ ООД, гр. София | 1574/25.02.2016 г. |
| 5 | „Филкаб“ АД, гр. Пловдив | 1577/25.02.2016 г. |

На публичното отваряне присъства Даниел Иванов – упълномощен представител на участника „Филкаб“ АД, гр. Пловдив, който отказа да подпише техническите и ценови предложения на останалите участници.

5. Резултати от разглеждането и оценяването на офертите, включително кратко описание на предложенията на участниците:

| № | Участници | Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя | Предложена цена в лв. без ДДС |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | „Енерготел“ ООД, гр. София | Да | 58 790,00 |
| 2. | „АСМ“ ООД, гр. София | Да | 53 630,00 |
| 3. | „Трейд Груп 2000“ ЕООД, гр. София | Да | 53 540,00 |
| 4. | „Макрис ГПХ“ ООД, гр. София | Не | 38 540,00 |
| 5. | „Филкаб“ АД, гр. Пловдив | Не | 26 903,20 |

6. Списък на участниците, отстранени от поръчката и мотивите за това:





- „Макрис ГПХ“ ООД, гр. София

Мотиви:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Предложените от участника кабелни глави не са еквивалентни на изискваните от Възложителя. Видно от представените от участника каталози:

1. Диаметър на основната изолация на:
 - Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж тип Euromold 3xITK 224 CW - 14,0-33,0 мм;
 - Студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж тип Euromold 3xOTK 224 CW - 19,0-33,0 мм;
 - Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж тип Euromold 3xITK 224 CW - 14,0-33,0 мм;
 - Студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж тип Euromold 3xOTK 212 CW - 14,0-33,0 мм;

не е еквивалентен на посочените в Техническата спецификация кабелни глави, които са с диаметър на основана изолация както следва:

- Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж тип 93-EB63-1 12/20 кV - 21,3-35,0 мм;
- Студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж тип 93-EB63-2 12/20кV - 21,3-35,0 мм;
- Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж тип 92-EB62-1 6/10кV - 18,0-37,0 мм;
- Студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж тип 92-EB62-2 6/10кV - 16,2-28,5 мм.

Диаметърът на основната изолация е взет от каталог на заявените кабелни глави чрез публично достъпен начин.

2. Предложената студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж еквивалент тип Euromold 3xOTK 224, се състои от два компонента: 3 х заводски асемблирани силиконови тръби + 3 х силиконова тръба с 5 стрехи. Не отговаря на следните изисквания посочени в Техническата спецификация по точки:

- 4.7. Всички елементи на кабелната глава да са вградени в едно тяло;
- 4.9. Да се монтират с минимален брой операции, изключващи субективния фактор;

- „Филкаб“ АД, гр. Пловдив

Мотиви:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Предложените от участника кабелни глави не са еквивалентни на изискваните от Възложителя.

1. Предложената от участника студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж CIT1.2402, 10 кV 35-95 мм²/20 кV 10-95 мм 2,1 ж. екр. пл. кабел, не покрива диапазона на изискваното сечение 50-150 мм², посочено в т.4.10 от Техническата спецификация - Да са предназначени за кабели със сечение както следва: за открит и закрит монтаж 6/10 кV – сечение 50-150 мм².
2. Предложената от участника студеносвиваема кабелна глава за открит монтаж COT1.2402, 10 кV 35-95 мм²/20 кV 10-95 мм 2,1 ж. екр. пл. кабел, не покрива диапазона на изискваното сечение 50-150 мм², посочено в т.4.10 от Техническата спецификация - Да са предназначени за кабели със сечение както следва: за открит и закрит монтаж 6/10 кV – сечение 50-150 мм².





Офертите на останалите участниците отговарят на изискванията на възложителя, изготвени са съгласно образеца, публикуван на сайта на дружеството и съдържат всички данни относно изпълнението на поръчката.

7. Класиране на участниците. Класирането е извършено съгласно Раздел III на Публичната покана на база най-ниска цена:

Първо място: „Трейд Груп 2000“ ЕООД, гр. София

Второ място: „АСМ“ ООД, гр. София

Трето място: „Енерготел“ ООД, гр. София

8. Предложение за определяне на изпълнител на поръчката:
„Трейд Груп 2000“ ЕООД, гр. София


9. Предложение за начина на реализиране на поръчката: Сключване на договор със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца от датата на неговото сключване или до достигане на общата стойност от 53 540,00 лв. без ДДС, което от двете събития настъпи първо.

Дата на приключване работата на комисията: 09.03.2016 г.

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите, съгласно Заповед № МТ-01-89/16.02.2016 г. на Изпълнителния директор:

1. 

...../Веселин Василев – гл. инж. електрообзавеждане, отдел Електрооборудване/

2. 

...../Даниел Демирев – експерт търговия, отдел Търговски/

3. 

...../Мария Куманова – юристконсулт/

