



ПРОТОКОЛ №МТ-4/2016г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-033/19.01.2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дичо Нончев – гл. инженер минен-технология и анализи,
отдел „Производствено-технологичен”

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Петър Банов – инженер минен технолог, отдел „Производствено-технологичен”
- 2) Веселин Добрев – главен експерт ФСА, отдел „ИАП”
- 3) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 4) Иван Николаев – юрисконсулт, „Правна служба”

Разглежда техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на помпени агрегати, предназначени за водоотливните съоръжения в р-к „Трояново-1”, р-к „Трояново-север” и р-к „Трояново-3”” – реф.№153/2015г. – ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	Срок за изпълнение на договора – до 12 /дванадесет/ месеца след датата на сключване на договора	Доставките се извършват след отправяне на заявка от страна на Възложителя	Срок на доставка след заявка – до три месеца	Количество /по спец-я/: 15 броя
„Старт инженеринг“ АД	до 12 /дванадесет/ месеца след датата на сключване на договора	Доставките се извършват след отправяне на заявка от страна на Възложителя	до 90 календарни дни	15 броя
„Вило България“ ЕООД	до 12 /дванадесет/ месеца след датата на сключване на договора	Доставките се извършват след отправяне на заявка от страна на Възложителя	до 30 /тридесет/ календарни дни	15 броя
„Омексом“ ЕООД	до 12 /дванадесет/ месеца след датата на сключване на договора	Доставките се извършват след отправяне на заявка от страна на Възложителя	до 60 календарни дни	15 броя

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Старт инженеринг“ АД, гр. София - вх.№ 1297/18.01.2016 г., 09:01 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в „Изисквания към двигателя за помпени агрегати“ от т.3 от Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията за участие, а именно:

”

Наименование	Изисквано от Възложителя	Предложено от участника, съгласно представената сравнителна таблица двигатели
Номинален статорен ток	38 А	37.5 А
Отношение на пусковия към номиналния въртящ момент M_s/M_n	1.2	1.5
Отношение на пусковия към номиналния ток I_s/I_n	6.5	5.9
Присъединителни размери:		
Диаметър на вала	Ø 90	Ø 100
Дължина на видимата част на вала	170 мм	210 мм
Разстояние между центровете на отворите на лапите	748 мм	610 мм
Разстояние между отворите на предни и задни лапи	995 мм	800/900 мм

”
В техническата си оферта /Предложение за изпълнение на поръчката – Плик №2/ участникът е декларирал, че „двигателя за помпени агрегати отговаря на изискванията описани в т. 3 от Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие.“, но в представената „Сравнителна таблица двигатели“ от „Таблицы за съответствие на заданието на възложителя и предложението“ участникът е посочил стойности за двигателите на предлаганите помпени агрегати, подробно описани по-горе, които не отговарят на изискваните от Възложителя.

2.2. „Вило България“ ЕООД, гр. София - вх.№ 1300/18.01.2016 г., 12:45 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не отговаря на изискването на Възложителя за номинален статорен ток, посочено в „Изисквания към двигателя за помпени агрегати“ от т.3 от Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията за участие.

В приложените технически данни за мотора на предлаганите от участника помпи (помпни агрегати), съответно помпа модел SCP 200/560 HA-315/4 (на Страници 1/5 и 3/5), помпа модел SCP 300/490 HA-315/4 (на Страници 1/5 и 3/5) и помпа модел SCP 200/560 HA-315/4 (на Страници 1/5 и 3/5) е посочена стойност за номинален ток 552,00 А.

В техническата си оферта /Предложение за изпълнение на поръчката – Плик №2/ участникът е декларирал, че „двигателя за помпени агрегати отговаря на изискванията описани в т. 3 от Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие.“, но от приложените технически данни за предлаганите изделия е видно, че номиналният ток на мотора е 552,00 А, което не отговаря на изискването на Възложителя номиналният статорен ток да бъде 38 А.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

- „Омексом“ ЕООД, гр. София.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 02.03.2016г., 13,50 часа.

Комисия:

Председател:

Дичо Нончев

Членове:

1. Петър Банов

2. Веселин Добрев

3. Георги Николов

4. Иван Николаев