



РАЗЯСНЕНИЕ №2

към документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710” – реф. №54/2016г. - ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение към документацията за участие:

Въпрос: В техническа спецификация на процедурата, т.5.2 “Допълнителни изисквания” като част от комплект резервни части е посочено да бъде доставен един брой мощностен разединител за захранване на трансформатор СН 6/0,4kV. Предвид малкия брой комутации на годишна база, който се очаква да бъде осъществен от мощностният разединител в сравнение с извод с вакуумен контактор за захранване на двигатели и кофова верига, както и степен на отговорно захранване на съответното оборудване, не е ли по-удачно да се достави резервен вакуумен контактор вместо мощностен разединител?

Отговор: Доставките на резервни части трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в т. 5.2. „Допълнителни изисквания” от Техническата спецификация – Приложение №1 от документацията за участие.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

